

SIA „Kekavas nami”

Reg.nr. 40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111
tālr.67937448, fakss 67937362, e-pasts : aiva@kekavasnami.lv

IEPIRKUMU KOMISIJA

PROTOKOLS

Nr.2

2018.gada 4.janvārī.

Rāmavā, Rāmavas ielā 17, Ķekavas novads

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme.

“Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreku teritorijā Ķekavā” (ID Nr. KN ŪK2017/1).

Piedalās : Pasūtītāja SIA „Kekavas nami” pārstāvji, ieinteresētie piegādātāji

Sanāksme sākas plkst.11-00

Protokolē : Juris Firsts

Darba kārtība:

1. Ieinteresēto piegādātāju jautājumi par iepirkuma procedūru “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreku teritorijā Ķekavā”.
2. Pasūtītāja informācija par iepirkumu procedūru “Kanalizācijas un ūdensvada tīklu izbūve Loreku teritorijā Ķekavā”.
3. Iepazīšanās ar būvobjektu Loreku teritorijā Ķekavas novadā.

1. Ieinteresētie piegādātāji uzdod jautājumus :

- 1.1. Kāda paredzēta samaksas kārtība būvdarbu līgumā ? Kad būvnieks saņems gala maksājumu ?

Pasūtītājs atbild “Samaksas kārtība noteikta iepirkuma Nolikuma C pielikuma dokumentos atbilstoši Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs ”līguma noteikumiem. Gala maksājumu būvnieks saņems Līgumā noteiktajā kārtībā. Pamatnosacījumi - objekta nodošana ekspluatācijā un Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecinā apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopjas iesniegšana Defektu paziņošanas periodam”

- 1.2. „Kur būvobjekta tuvumā būs iespējama liekās grunts atbēršana ?”

Pasūtītājs atbild “Par grunts atbērtuves vietu būs jāvienojas ar privātpašniekiem.

Pasūtītājs var piedāvāt liekās grunts atbēršanu 2,5km attālumā no būvobjekta.”

- 1.3. “Kā tiks izbūvētas pieslēgumu vietas privātpašumiem ? Vai pieslēgumi ir saskaņoti ar privātpašniekiem ?

Pasūtītājs atbild “Par projekta īstenošanu īpašnieki tika informēti paziņošanas kārtībā.

Apmēram puse pieslēgumu vietas ir saskaņotas ar katru īpašnieku. Būs atsevišķi gadījumi, kad autoruzraudzības kārtībā pieslēguma vieta būs jāizmaina. Ja būs nepieciešami papildus pieslēgumu vietu izveidošana, tas tiks risināts ārpus iepirkuma līguma ietvariem.

- 1.4. “Vai izraktā smilts, kura atbildīs projektā izvirzītajām prasībām, varēs tikt izmantota piebērumam izraktajās tranšejās ?”

Pasūtītājs atbild “Daļa izraktās grunts atbilstoši tehniskajām specifikācijām varēs tikt izmantota piebērumam tranšejās, bet ne tieši virs cauruļvadiem un ne ielu seguma virskārtas atjaunošanai, kur prasības piebērumam noteiktas projektā .”

- 1.5. “Projekta tehniskajā dokumentācijā dažādās vietās ir norādītas atšķirīgas cauruļvadu izturības klases. Kādas tiek izvirzītas prasības cauruļvadiem ?”

Pasūtītājs atbild “Cauruļvadu izturības klase nedrīkst būt zemāka par PN10, jebkuru materiālu atbilstībai jābūt ne zemākai par iepirkuma dokumentos prasīto.”

- 1.6. “Kanalizācijas sūkņu staciju distances vadība jānodrošina ar pieslēgumu pie esošās centrālās SCADA elektronisko datu pārraides sistēmas ODUKALNĀ Ķekavā. Kāda programmatūra tiek izmantota SCADA sistēmai ?”

Pasūtītājs atbild “Programmatūru SCADA sistēmai Odukalnā nodrošina SIA “Kanalizācija.lv”. Jautājumi par KSS distances vadības pieslēgumu SCADAsistēmai un programmatūru ir jāuzdod viņiem”.

- 1.7. “Vai ielu un ceļu seguma atjaunošana paredzēta visā platumā ?”

Pasūtītājs atbild “Ielu un ceļu seguma atjaunošana jānodrošina atbilstoši projekta tehniskajai dokumentācijai ne sliktākā stāvoklī kā bija pirms būvdarbu veikšanas. Ja būvdarbu laikā ielas segums tiek sabojāts vairāk kā tranšejas platumā, tas jāatjauno”.

- 1.8. “Kā jārīkojas, ja būs nepieciešamas izmaiņas Tehniskajā projektā ?”

Pasūtītājs atbild “Pieslēgumu vietu izmaiņas varēs saskaņot autoruzraudzības kārtībā. Ja būs nepieciešumas izmaiņas projekta risinājumā, būs nepieciešams Būvvaldē saskaņot izmaiņu projektu. Izmaiņu izmaksas atkarībā no iemesla. Pasūtītājs par saskaņošanas kārtību konsultēsies Būvvaldē.”

2. Pasūtītāja pārstāvji ieinteresētajiem piegādātājiem lūdz vērst uzmanību uz sekojošām lietām :

- 2.1. Būvdarbu laika grafikā kā pirmos darbus iekļaut būvdarbus **Loreku ielā**, kur paredzēts arī cits ES līdzfinansēts projekts ielas infrastruktūras izveidei.

- 2.2. Tehniskās specifikācijas 1.5.4. ir dota Tabula, kur finanšu piedāvājuma Tāmju sagataves K1 ELT1 līdz ELT6 sadaļās ir iekļauta kanalizācijas sūkņu staciju elektroapgādes pieslēgumu maksa A/S „Sadales tīkli” kabeļu līnijai saskaņā ar A/S „Sadales tīkli” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem. Šī maksa kā konstanti lielumi **jau ir ievadīti tāmes sagatavēs**.

3. Pasūtītāja pārstāvis iepazīstina ieinteresētos piegādātājus ar būvobjektu uz vietas teritorijā Loreki.

Sanāksme beidzas plkst. 12.50

Pielikumā :

1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrs.

Protokolēja J. Firsts

