

**SIA „EIROPRO”**  
Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014,  
Reģ. Nr. 40103584392

PASŪTĪTĀJS: SIA "Ķekavas nami", reģ.nr. 40003359306  
ADRESE: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV2111  
PASŪTĪJUMA Nr. 12-2016/07/Ra17  
INŽENIERBŪVES GRUPA: 2  
INŽENIERRISINĀJUMA DAĻAS:  
MARKAS: AVK (apkure, iekšējie tīkli)  
SĒJUMA NR./SĒJUMU  
SKAITS: 1

**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS  
APKURES SISTĒMAS PĀRBŪVE**  
RĪGAS IELĀ 36 K-4, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS  
(kad. nr. 8070-008-1283)  
(BŪVNICĪBAS IECERES NOSAUKUMS DOKUMENTĀCIJĀ)  
(saskaņā ar MK 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr. 551)

**APLIECINĀJUMA KARTE  
(IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI)**

VALDES LOCEKLIS:

Aleksandrs Adamovičs

BŪVPROJEKTA  
IZSTRĀDĀTĀJS:

Renāte Triniņa, sert.Nr. 50-3179

SILTUMĀPLĀDES UN VENTILĀCIJAS  
SISTĒMU PROJEKČĒŠANA

**Renāte Triniņa**

Sertifikāta Nr. 50-3179

PASŪTĪTĀJS: SIA "KEKAVAS NAMI", REG.NR. 40003359306  
 OBJEKTS: DALĪDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS APKURES SISTĒMAS PĀRBŪVE  
 ADRESE: RĪGAS IELĀ 36 K-4, KEKAVA, KEKAVAS PAGASTS, KEKAVAS NOVADS  
 INŽENIERBŪVES GRUPA: 2  
 PASŪTĪJUMA NR: 12-2016/07/Ra17

## SĒJUMA SATURS:

N.p.k.	LAPAS NOSAUKUMS	MARKAS NR./SK.	LAPA NR.
1.	TITULLAPA		1
2.	SĒJUMA SATURS	1 lpp	2
3.	<b>VIŠPĀRĪGA DAĻA</b>		3
4.	MK NOTEIKŪMU 16.09.2014 Nr. 551 3 PIELIKUMS (APLIECINĀJUMA KARTE)	6 lpp	4-9
5.	ZEMESGRĀMATAS NODALĪJUMS, KAD. NR. 8070-008-1283	3 lpp	10-12
6.	ZEMES ROBEŽU PLĀNS KAD. NR. 8070-008-1283	2 lpp	13-14
7.	DZĪVOKĻU ĪPAŠNĒKU KOPSAPULCES PROTOKOLS 30.06.2016	3 lpp	15-18
8.	BŪVKOMERSANTA APLIECĪBA	1 lpp	19
9.	BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS 50-3179	1 lpp	20
10.	SKAIDROJOŠS APRAKSTS	1 lpp	21
11.	<b>SĒJUMA INŽENIERRISINĀJUMU RASĒJUMA DAĻA:</b>	1 lpp	22
12.	VIŠPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	12-2016/07/Ra17/AVK-1	23
13.	APKURE. PAGRABA STĀVA PLĀNS AR SADALOŠO CAURULVADU IZVIETOJUMU (M 1:100)	12-2016/07/Ra17/A-2	24
14.	APKURE. 1 STĀVA PLĀNS. (M 1:100)	12-2016/07/Ra17/A-3	25
15.	APKURE. 2 STĀVA PLĀNS. (M 1:100)	12-2016/07/Ra17/A-4	26
16.	APKURE. 3 STĀVA PLĀNS. (M 1:100)	12-2016/07/Ra17/A-5	27
17.	APKURE. 4 STĀVA PLĀNS. (M 1:100)	12-2016/07/Ra17/A-6	28
18.	APKURES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA	12-2016/07/Ra17/A-7	29
19.	APKURES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA TURPINĀJUMS	12-2016/07/Ra17/A-8	30
20.	APKURES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA TURPINĀJUMS	12-2016/07/Ra17/A-9	31
21.	IEKĀRTU UN MATERIĀĻU SPECIFIKĀCIJA	12-2016/07/Ra17/IS-10/1	32
22.			
	<b>SĒJUMA PIELIKUMS:</b>	1 lpp	33
23.	TEHNISKIE APRĒKINI	35 lpp	34-68

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS  
APKURES SISTĒMAS PĀRBŪVE  
RĪGAS IELĀ 36 K-4, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS

VISPĀRĪGĀ DAĻA



(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:
- 1) nekustamā īpašuma kadastra numurs kad. nr. 8070 008 1283
  - 2) zemes vienības vai būves adrese Rīgas iela 36 K-4, Kekava, Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-2125
  - 3) zemes vienības, būves vai tās daļas kadastra apzīmējums 8070 008 1283
  - 4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek plānota nojaukšana):
    - a) meža kvartāla numurs \_\_\_\_\_
    - b) meža nogabala numurs \_\_\_\_\_
    - c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem \_\_\_\_\_
  - 5) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs Kekavas pagasta pašvaldība, reģ. Nr. 90000048491  
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:
- privātie līdzekļi
  - publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi
  - Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi
  - citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā persona

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzimsvietas, tālruna numurs)

SIA "Kekavas nami", reģ. Nr. 40003359306

(elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruna numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona \_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruna numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Būvprojekta izstrādātājs

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs vai

SIA "Eiropro", Reģ. Nr. 40103584392

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības numurs)

7. Būvspeciālists(-i) Renāte Trīnīte, LSGŪTIS 50-3179

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas, funkcionāli ar visas būves ekspluatāciju saistītos inženierīstklus (stāvvadus) un būves nesošās konstrukcijas un neietekmēs būves noturību.

Būvprojekta izstrādātājs vlc. Aleksandrs Adamovičs

(paraksts)

29.12.2016

(datums)

Būvspeciālists(-i) Renāte Trīnīte, 50-3179

(paraksts)

29.12.2016

(datums)

9. Būvniecības veicēja apliecinājums

Aņņemos veikt inženierbūves ierīkošanu, nojaukšanu, atjaunošanu vai pārbūvi (vajadzīgo pasākumu atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai).



(fiziskās personas vārds, uzvārds; personas kods,

dzimvesvieta, tālruna numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

būvkooperatīva apbēcības reģistrācijas numurs; juridiskā adrese, tālruna numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona \_\_\_\_\_

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts\*)

(datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs \_\_\_\_\_, datums \_\_\_\_\_

Būvvaldes atbildīgā amatpersona \_\_\_\_\_

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts\*)

(datums)

## II. Būvdarbu pabeigšana

### 16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, un iesniedzu (atjaunošanas, ierīkošanas vai pārbūves gadījumā):

- inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (neattiecas uz iekšējo inženiertīklu būvniecību),
- attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta inženiertīklu pievada atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;
- attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;
- aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu (ja attiecīgā inženierbūve atbilstošā normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta).

Apliecinu (nojaukšanas gadījumā), ka būvdarbi ir pabeigti, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu:

- būvlaukuma izpildmērījuma plānu, ja tika veikta inženiertīklu pievada nojaukšana,
- attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada nojaukšanu,
- attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu nojaukšanu, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu nojaukšana.

Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica

\_\_\_\_\_ (atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) \_\_\_\_\_

(vārds, uzvārds, paraksts\*)

(datums)

### 17. Būvdarbu garantijas termiņš

Būvdarbu defektus, kas atklājušies \_\_\_\_\_ gadu laikā pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērš par saviem līdzekļiem.

### 18. Būvdarbu pārbaude

Objekts apsekots \_\_\_\_\_

(datums)

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

### 19. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs \_\_\_\_\_, datums \_\_\_\_\_

Lēmuma izpildes termiņš \_\_\_\_\_

(datums)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona \_\_\_\_\_

(amats)

\_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds, paraksts\*)

(datums)

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona \_\_\_\_\_

(amats)

\_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds, paraksts\*)

\_\_\_\_\_  
(datums)



LATVIJAS REPUBLIKAS UZNĒMUMU REĢISTRS

# KOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

Firma:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPRO"**

Veids:

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

Vienotais reģistrācijas numurs:

**40103584392**

Reģistrācijas datums komercreģistrā:

**10.09.2012.**


Reģistrācijas vieta:

**Rīga**

Apliecības izdošanas datums:

**10.09.2012.**

Valsts notāre



Sandija Lāce

 LATPAK - S3-214



**LSGŪTIS**

LATVIJAS SILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJAS  
INŽENIERU SAVIENĪBAS BŪVNICĪBAS SPECIĀLISTU  
SERTIFIKĀCIJAS CENTRA

# BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS

**50 - 3179**

Saskaņā ar LSGŪTIS būvniecības speciālistu sertifikācijas centra  
2013.gada 27.jūnija lēmumu Nr.217 (249), atbilstoši  
2004.gada 02.februāra nolikumam "Par būvniecības speciālistu sertifikēšanu"  
un 2009.gada 10.janvārī apstiprinātiem kritērijiem,

dipl. ing.

**RENĀTE TRINĪTE**

(071068 - 11920)


ir sertificēta veikt:

**siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanu.**

Savā darbībā sertifikāta saņēmējs apņemas ievērot Latvijas Republikas  
likumus un pastāvošos būvniecības normatīvus.

Būvprakses sertifikāts izsniegts uz 5 gadiem.

LSGŪTIS BS SC vadītāja vietnieks

  
I.Platais



## Skaidrojošais apraksts

Būvprojekts ar pasūtījuma Nr. 12-2016/07/Ra17 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas pārbūve Rīgas ielā 36 k-4, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads” ir izstrādāts uz Pasūtītāja iesniegtās inventarizācijas lietas pamatnes. Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem LBN, standartiem, ievērojot Pasūtītāja noteiktos projektēšanas uzdevumu un nosacījumus.

Būvprojektā uzrādīto iekārtu, materiālu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projektēšanas normatīvie un izejas dokumenti.

Projektēšanas nosacījumi.

- LBN 003-15 “Būvklimatoloģija” no 01.07.2015
- LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” 12.06.2015
- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” no 01.07.2015;
- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”
- MK noteikumi Nr. 529 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”

Dzīvojamā ēkā Rīgas ielā 36 k-4, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novadā izbūvēts esošs siltuma mezglis apkurei un karstā ūdens apgādei. Siltuma mezgla shēma un siltuma uzskaites saglabāta esošā un bez izmaiņām. Ēkas siltumapgādei no siltuma mezgla var saņemt ūdeni apkures sistēmai ar aprēķināta temperatūru 80-60°C.

Pēc uzdevuma projektēšanai ēkā paredzēts saglabāt esošo viencauruļu centrālo apkures sistēmu saglabājot esošos stāvvadus. Pagraba stāvā demontējami apkures sistēmas sadalošie cauruļvadi, esošā cauruļvadu siltumizolācija un noslēgarmatūra. Demontēto cauruļvadu vietā pagraba uzstādāmi jauni cauruļvadi, ar atbilstošu diametru. Atsevišķos dzīvokļos saglabājami esošie sildķermeņi, bet atsevišķos dzīvokļos nolietoto sildķermeņus paredzēts nomainīt pret jauniem, ar atbilstošu jaudu. Būvniecības gaitā precizēt stāvvadu pieslēgumus sadalošajiem cauruļvadiem atbilstoši turpgaitai un atgaitai, nepieciešamības gadījumā veikt viņu pārslēgšanu atbilstoši projekta risinājumiem. Optimālai temperatūras uzturēšanai telpās pie katra sildķermeņa paredzēts uzstādīt termoregulatorus. Pirms sildķermeņiem izbūvējama apvadcilpa. Apvadcilpas pretestības palielināšanai apvadcilpā uzstādīta drosele RTD-BR 15/10. Stāvvadu balansēšanai katra stāvvada atgaitas vadā uzstādīts balansējošais vārsts AB-QM ar temperatūras ierobežotāju QT firmas „Danfoss”, stāvvadu atslēgšanai uzstādīti lodveida krāni. Pagraba stāvā stāvvada cauruļvadus izolēt ar izolācijas čaulām, izolācijas biezums  $\delta=50$  mm.

Apkures sistēmā paredzēto tērauda cauruļvadu vietā, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, iespējams izmantot polipropilēna vai kapara caurules līdzvērtīgas projektā dotajam.

Uzstādot tehnoloģiskās iekārtas ievērot rūpnīcas izgatavotājas prasības, noteikumus un ugunsdrošības prasības un noteikumus.

Apkures sistēmas rekonstrukcija šī projekta ietvaros pieļaujama tikai pēc ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanas. Ēku norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficients  $U_{RN}(m^2 \times K)$  nedrīkst būt zemāka kā noteikts LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Pēc montāžas darbiem veikt sistēmas hidraulisko pārbaudi.

Inženiertīklu sistēmas montāžu un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, tai skaitā, ievērojot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, atbilstoši materiālu izgatavotājfirmas prasībām, ievērojot vietējos apstākļus.

Sastādīja R. Trinīte

SILTUMAPGĀDES UN VENTILĀCIJAS  
SISTĒMU PROJEKTĒŠANA  
**Renāte Trinīte**  
Sertifikāta Nr. 50-3179

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS  
APKURES SISTĒMAS PĀRBŪVE  
RĪGAS IELĀ 36 K-4, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS

**AVK**  
INŽENIERRISINĀJUMA DAĻA  
(APKURE, IEKŠĒJIE TĪKLI)

### Vispārīgie dati

Būvprojekta izstrādei par pamatu tiek izmantoti LV spēkā esošie standarti un dokumenti, kā arī pasūtītāja projektēšanas uzdevums.  
 LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"  
 LBN 208-15 "Publiskas būves"  
 LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”  
 LBN 002-015 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”  
 LBN 003-015 „Būvklimatoloģija”  
 LVS CR1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”  
 LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”  
 LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”  
 MKN Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi"  
 MKN Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  
 Būvprojektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājuma kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem citu ražotāju izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.  
 Āra gaisa aprēķina temperatūra aukstajā laika periodā -20.7°C  
 Āra gaisa aprēķina temperatūra siltajā laika periodā +27.0°C  
 Telpu gaisa temperatūra aukstajā laika periodā +18+25°C

### ĒKAS ATRAŠANĀS SHĒMA



SILTUMA PATĒRIŅA TABULA							
Ēkas nosaukums	Aprēķina temperatūra °C	Siltuma patēriņš, (kW)					Piezīmes
		Apkure		Karstais ūdens	Ventilācija	Kopējais	
		Radiatoru	Reģistri				
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas pārbūve Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV2111	-20.7°C	107.73	-	-	-	107.73	

### PROJEKTA RASĒJUMA SARAKSTS

NR.	LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	12-2016/07/Ra17/AVK-1	Vispārējie norādījumi.	B/M
2	12-2016/07/Ra17/A-2	Apkure. Pagraba stāva plāns ar sadalošo cauruļvadu izvietojumu	(M 1 : 100)
3	12-2016/07/Ra17/A-3	Apkure. 1. stāva plāns	(M 1 : 100)
4	12-2016/07/Ra17/A-4	Apkure. 2. stāva plāns	(M 1 : 100)
5	12-2016/07/Ra17/A-5	Apkure. 3. stāva plāns	(M 1 : 100)
6	12-2016/07/Ra17/A-6	Apkure. 4. stāva plāns	(M 1 : 100)
7	12-2016/07/Ra17/A-7	Apkure: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma	B/M
8	12-2016/07/Ra17/A-8	Apkure: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma (turpinājums)	B/M
9	12-2016/07/Ra17/A-9	Apkure: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma (turpinājums)	B/M
10	12-2016/07/Ra17/A-10	Apkure. Iekārtu un materiālu specifikācija.	B/M

### Pieņemtie apzīmējumi

Plūsmas ierobežotājs AB-QM	
Ventilis lodveida	
Ventilis lodveida	
Termoregulators	
Atgaitas ieskrūve	
C/v savienojuma vieta	
Turpgaitas cauruļvads	
Atpakaļgaitas cauruļvads	
Izolēts cauruļvads	
Automātiskais atgaisotājs	
Nomaināmais radiators	
Saglabājamais radiators	

Izmērus un lielumus apzīmētus ar \* precizēt dabā pēc vietas

**BŪVNICĪBAS IECERE AKCEPTĒTA**  
 Ķekavas novada būvvaldē  
 Būvvalde arhitekta  
 Karina Ladiņa  
 Ķekavā 23.03.2017  
 Nr.BIS/BV 3.3-2016-1119

**SASKAŅOTS**  
 SIA "Ķekavas nami"  
 2017.g. 21.12.2016  
 Ēriks Linters

Šā būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Renāte Trīnīte, LSGŪTIS Nr. 50-3179  
 (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

12.2016.g.  
 (datums)



**SILTUMAPGĀDES UN VENTILĀCIJAS SISTĒMU PROJEKTĒŠANA**  
**Renāte Trīnīte**  
 Sertifikāta Nr. 50-3179

12-2016/07/Ra17	Pasūtītājs: SIA "Ķekavas nami", reģ.nr. 40003359306				
	Adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV2111				
	Objekts/ Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas pārbūve			B/M	
	Adrese: Rīgas ielā 36 k-4, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas nov.				
Būvpr.d.vad: R.Trīnīte	12.2016	Marka: AVK	Stadija: BP	Lapa: 1	Lapas: 10
Izpildīja: R.Trīnīte	12.2016	APKURE			Marka: AVK
		Rasējums: Vispārējie norādījumi	SIA "Eiropo" Reģ. Nr.40103584392 Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV1014		






Site plan showing building footprint and landscaping.



REVISIONS		DATE	
1	Initial Design	10/10/2023	10/10/2023
2	Structural Analysis	10/15/2023	10/15/2023
3	Final Approval	10/20/2023	10/20/2023

PROJECT INFORMATION	
Project Name	Commercial Building Renovation
Client	ABC Corporation
Location	123 Main Street, City, State
Architect	XYZ Architects
Structural Engineer	DEF Engineering



REVISIONS	
NO.	DESCRIPTION
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...


  

NO.	DATE	BY	CHKD.	APPD.
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...

PLAN


NO	REVISION	DATE	BY	CHK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

1:500






LANTA OFFICE

REVISIONS




NO	REVISION	DATE	BY	CHK
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				




Room No.	Room Name	Lighting	Switching	Other
101	Room 101	100W	1	
102	Room 102	100W	1	
103	Room 103	100W	1	
104	Room 104	100W	1	
105	Room 105	100W	1	
106	Room 106	100W	1	
107	Room 107	100W	1	
108	Room 108	100W	1	
109	Room 109	100W	1	
110	Room 110	100W	1	
111	Room 111	100W	1	
112	Room 112	100W	1	
113	Room 113	100W	1	
114	Room 114	100W	1	
115	Room 115	100W	1	
116	Room 116	100W	1	
117	Room 117	100W	1	
118	Room 118	100W	1	
119	Room 119	100W	1	
120	Room 120	100W	1	
121	Room 121	100W	1	
122	Room 122	100W	1	
123	Room 123	100W	1	
124	Room 124	100W	1	
125	Room 125	100W	1	
126	Room 126	100W	1	
127	Room 127	100W	1	
128	Room 128	100W	1	
129	Room 129	100W	1	
130	Room 130	100W	1	
131	Room 131	100W	1	
132	Room 132	100W	1	
133	Room 133	100W	1	
134	Room 134	100W	1	
135	Room 135	100W	1	
136	Room 136	100W	1	
137	Room 137	100W	1	
138	Room 138	100W	1	
139	Room 139	100W	1	
140	Room 140	100W	1	
141	Room 141	100W	1	
142	Room 142	100W	1	
143	Room 143	100W	1	
144	Room 144	100W	1	
145	Room 145	100W	1	
146	Room 146	100W	1	
147	Room 147	100W	1	
148	Room 148	100W	1	
149	Room 149	100W	1	
150	Room 150	100W	1	
151	Room 151	100W	1	
152	Room 152	100W	1	
153	Room 153	100W	1	
154	Room 154	100W	1	
155	Room 155	100W	1	
156	Room 156	100W	1	
157	Room 157	100W	1	
158	Room 158	100W	1	
159	Room 159	100W	1	
160	Room 160	100W	1	
161	Room 161	100W	1	
162	Room 162	100W	1	
163	Room 163	100W	1	
164	Room 164	100W	1	
165	Room 165	100W	1	
166	Room 166	100W	1	
167	Room 167	100W	1	
168	Room 168	100W	1	
169	Room 169	100W	1	
170	Room 170	100W	1	
171	Room 171	100W	1	
172	Room 172	100W	1	
173	Room 173	100W	1	
174	Room 174	100W	1	
175	Room 175	100W	1	
176	Room 176	100W	1	
177	Room 177	100W	1	
178	Room 178	100W	1	
179	Room 179	100W	1	
180	Room 180	100W	1	
181	Room 181	100W	1	
182	Room 182	100W	1	
183	Room 183	100W	1	
184	Room 184	100W	1	
185	Room 185	100W	1	
186	Room 186	100W	1	
187	Room 187	100W	1	
188	Room 188	100W	1	
189	Room 189	100W	1	
190	Room 190	100W	1	
191	Room 191	100W	1	
192	Room 192	100W	1	
193	Room 193	100W	1	
194	Room 194	100W	1	
195	Room 195	100W	1	
196	Room 196	100W	1	
197	Room 197	100W	1	
198	Room 198	100W	1	
199	Room 199	100W	1	
200	Room 200	100W	1	

Apkures shēma no St-1 līdz St-6 (B/M)



Radiatoru apsaistes un uzstādīšanas shēma



12-2016/07/Ra17		Pasūtītājs: SIA "Ķekavas nami", reģ.nr. 40003359306		Adrese: Rāmvavas iela 17, Rāmvava, Ķekavas novads, LV2111	
Būvpr.d.vad: R.Triniņe		12.2016	Objekts/ Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas pārbūve		B/M
Izpildīja: R.Triniņe		12.2016	Adrese: Rīgas ielā 36 k-4, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas nov.		
Marka: AVK APKURE			Stadija: BP	Lapa: 7	Lapas: AVK
Rasējums: Apkures sistēmas aksonometriskā shēma			SIA "Eiropo" Reģ. Nr.40103584392 Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV1014		





## Iekārtu specifikācija un darbu apjomi

Nr.p.k.	Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)	Mērvienība	Daudzums (kopā)	Piezīmes	
1	Tērauda radiatori firmas "Purmo"; t=80-60°C; P=10 bar; komplektā ar: atgaisotāju; uzstādīšanas mezglu.	22/500/1100	k-ts	1	Vai analogs
2		22/500/1000	k-ts	1	Vai analogs
3		22/500/900	k-ts	3	Vai analogs
4		22/500/800	k-ts	4	Vai analogs
5		22/500/700	k-ts	5	Vai analogs
6		22/500/600	k-ts	9	Vai analogs
7		22/500/500	k-ts	13	Vai analogs
8		22/500/400	k-ts	27	Vai analogs
9	Termoregulators firmas "Danfoss"	RA 2940	gab	147	Vai analogs
10	Tremostatiskais elements firmas "Danfoss"	RA-N Dn15	gab	147	Vai analogs
11	Atgaitas ieskrūve firmas "Danfoss"	RLV Dn15	gab	147	Vai analogs
12	Automātisks plūsmas ierobežotājs ar pašdarbojošu termostātisko aktuātoru AB-QM-QT firmas "Danfoss"	Dn15	k-ts	10	Vai analogs
13		Dn10	k-ts	18	Vai analogs
14	Apkures sistēmas vadības un regulēšanas bloks firmas "Danfoss"		k-ts	1	Vai analogs
15	Ventilis lodveida; t=110 °C; P=8 bar	Dn40	gab	4	
16		Dn20	gab	8	
17		Dn15	gab	34	
18		Dn10	gab	16	
19	Stāvu drenāžas vārsts t=110 °C; P=8 bar firmas "Danfoss"	Dn20	gab	6	
20		Dn15	gab	34	
21		Dn10	gab	16	
22	Tērauda caurule	Dn50	m	8	
23		Dn40	m	108	
24		Dn32	m	106	
25		Dn25	m	67	
26		Dn20	m	185	
27		Dn15	m	117	
28	Tērauda cauruļvadu trejgabali komplektā ar pārejām (T)	Dn50-Dn50-Dn50	gab	2	
29		Dn50-Dn20-Dn50	gab	2	
30		Dn40-Dn32-Dn40	gab	3	
31		Dn40-Dn25-Dn40	gab	6	
32		Dn32-Dn25-Dn32	gab	3	
33		Dn32-Dn20-Dn32	gab	4	
34		Dn32-Dn15-Dn32	gab	4	
35		Dn25-Dn20-Dn25	gab	12	
36		Dn25-Dn15-Dn25	gab	8	
37		Dn20-Dn15-Dn20	gab	20	
38	Tērauda cauruļvadu pagrieziens, pāriekums 90° (45°)	Dn50	gab	4	
39		Dn40	gab	4	
40		Dn32	gab	16	
41		Dn25	gab	8	
42		Dn20	gab	40	
43	Dn15	gab	72		

44	Pāreja	Dn50→Dn40	gab	4	
45		Dn40→Dn32	gab	4	
46		Dn32→Dn25	gab	4	
47		Dn32→Dn20	gab	2	
48		Dn25→Dn20	gab	4	
49	Savienojošā mufta ar uzgriezni		k-ts	1	
50	Cauruļvada slidošais balsts komplektā ar pagarinātājstieni un stiprinājumiem	Dn50	gab	2	
51		Dn40	gab	36	
52		Dn32	gab	36	
53		Dn25	gab	35	
54		Dn20	gab	85	
55		Dn15	gab	20	
56	Metāla konstrukcijas cauruļvadu un iekārtu stiprināšanai		kg	35	
57	Cauruļvadu un pievienojumu fasondetaļas un veidgabali		k-ts	1	
58	Paīgmateriāli		k-ts	1	
59	Cauruļvadu un metāla konstrukciju antikorozijas apstrāde, gruntēšana ar grunts krāsu GF-020 un krāsošana ar eļļas krāsu divas reizes		m <sup>2</sup>	65	
60	Cauruļvadu izolēšana ar izolācijas čaulām ar follijas pārklājumu un izolācijas apdare. Siltumvadītspēja λ=0,042w/m×k; δ=50 mm;	Dn50	m	8	
61		Dn40	m	108	
62		Dn32	m	106	
63		Dn25	m	67	
64		Dn20	m	185	
65	Dn15	m	42		
66	Sildķermeņu apvedlīnijas izbūve dzīvokļos ar cauruļvadu Dn15		k-ts	147	
67	Esošo sildķermeņu (radiatoru) demontāža dzīvokļos		k-ts	63	
68	Pagraba stāvā esošo sadalošo cauruļvadu, cauruļvadu siltumizolācijas, apsaistošās amatūras un stiprinājumu demontāža		k-ts	1	
69	Atsevišķos dzīvokļos esošo sildķermeņu un viņu apsaistes amatūras demontāža		k-ts	63	
70	Apkures sistēmas ieregulēšana pārbaude un nodošana ekspluatācijā.		k-ts	1	
	Piezīmes; Papildus informāciju par nepieciešajiem materiāliem, iekārtām un viņu apsaisti skatīt pielikumos				

12-2016/07/Ra17			Pasūtītājs: SIA "Ķekavas nami", reģ.nr. 40003359306 Adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV2111						
Būvpr.d.vad.	R.Trinīte	12.2016	Objekts/ Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas apkures sistēmas pārbūve adrese Adrese: Rīgas ielā 36 k-4, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas nov.	B/M					
Izpildīja:	R.Trinīte	12.2016	Marka: AVK APKURE	Stadija	Lapa	Lapas	Marka		
			Rasējums: Specifikācijas	BP	10	10	AVK		
				SIA "Eiropo" Reģ. Nr.40103584392 Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV1014					

**DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS  
APKURES SISTĒMAS PĀRBŪVE  
RĪGAS IELĀ 36 K-4, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS**

**PIELIKUMS**  
INŽENIERRISINĀJUMA DAĻA  
(TEHNOLOĢISKIE APRĒĶINI)

Basic info:

Name of project "Griexes"

Address Rigas iela 36-k4

City Ķekava

Designer

Date of calc. Monday 3 October 2016 14:05

Info on the types of pipes:

Type A:	<input checked="" type="checkbox"/> EN 10220	Type B:	<input checked="" type="checkbox"/> PRESTABO
Type C:		Type D:	
Type E:		Type F:	
Type G:		Type H:	
Type I:		Type J:	
Type K:		Type L:	
Type M:		Type N:	
Type O:		Type P:	

Symbol of the heat sou PLATE HEAT EXCHANGER

Parameters of the heating agent:

$\theta_s$ , [°C]:	90,00	$\theta_r$ , [°C]:	70,00
$\theta_{l,r}$ , [°C]:	57,88		
Type of agent:	Water	Concentration, [%]:	100,0

Info on the heating system:

Total water flux in the heating system $M_{inst}$ , [kg/s]:	1,284
Total capacity of the heating system $V_{inst}$ , [l]:	1113

Results - Global

Design heating power of the heating system $\Phi_{HL,inst}$ , [W]:	107756
Lost heating power $\Phi_{lost,inst}$ , [W]:	56657
Total heating power transferred by the heating system $\Phi_{tot,inst}$ , [W]:	164413
Parameters of the heat source: PLATE HEAT EXCHANGER	
$\Delta P_{HS}$ , [Pa]:	797
$V_{HS}$ , [l]:	0,0
Resist. of the primary circuit and the heat source $\Delta p_{inst}$ , [Pa]:	44888
Additional reserve power for charging the heat buffer $\Phi_{HL,reserve}$ , [W]:	
The total design power of the heat source in winter $\Phi_{HL,winter}$ , [ ]:	107756
The total design power of the heat source in summer $\Phi_{HL,summer}$ , [W]:	
The total design power of the heat source in transition period $\Phi_{HL,part}$ , [ ]:	
The number of simultaneously working flat stations $N_{FS,sim}$ , [pcs.]:	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta p_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q m <sup>3</sup> /h	$k_v$ m <sup>3</sup> /h	$\Delta P$ Pa	Position
acc.		run												
			02-3	RA-G-1-S	$x_p=1,01K$			15	1104	0,0155	0,0568	0,952	356	
			04-1	RA-G-1-S	$x_p=0,98K$			15	1125	0,0155	0,0570	0,923	381	
			06-1	RA-G-1-S	$x_p=0,98K$			15	1125	0,0155	0,0571	0,925	381	
			08-1	RA-G-1-S	$x_p=0,97K$			15	1324	0,0155	0,0574	0,911	397	
			02-3	RLV-S-S				15	1104	0,0155	0,0565	1,800	98	
			04-1	RLV-S-S				15	1125	0,0155	0,0566	1,800	99	
			06-1	RLV-S-S				15	1125	0,0155	0,0567	1,800	99	
			08-1	RLV-S-S				15	1324	0,0155	0,0565	1,800	99	
			0	AB-QM-QT	80%			10	4678	0,0558	0,2039	0,391	27188	
			0	BALL VALVE				15	4678	0,0558	0,2039	26,430	6	
			0	BALL VALVE				15	4678	0,0558	0,2066	26,430	6	
			0	BALL VALVE				15	4678	0,0558	0,2066	26,430	6	
			0	BALL VALVE				15	4678	0,0558	0,2039	26,430	6	
			02-V	RA-G-1-S	$x_p=0,9K$			15	543	0,0066	0,0242	0,852	81	
			04-V	RA-G-1-S	$x_p=0,86K$			15	461	0,0066	0,0243	0,822	87	
			06-V	RA-G-1-S	$x_p=0,92K$			15	461	0,0066	0,0244	0,867	79	
			08-V	RA-G-1-S	$x_p=0,83K$			15	530	0,0066	0,0245	0,793	95	
			02-V	RLV-S-S				15	543	0,0066	0,0241	1,800	18	
			04-V	RLV-S-S				15	461	0,0066	0,0241	1,800	18	
			06-V	RLV-S-S				15	461	0,0066	0,0242	1,800	18	
			08-V	RLV-S-S				15	530	0,0066	0,0242	1,800	18	
			0	AB-QM-QT	40%			10	1995	0,0238	0,0869	0,158	30192	
			0	BALL VALVE				10	1995	0,0238	0,0869	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1995	0,0238	0,0882	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1995	0,0238	0,0882	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1995	0,0238	0,0869	16,132	3	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$	Aut.	$d_n$	$\Phi_{HL}$	M	Q	$k_v$	$\Delta P$	Position
acc.		run			kPa			mm	W	kg/s	$m^3/h$	$m^3/h$	Pa	
		01-V	RA-G-1-S	$x_p=1,25K$				15	486	0,0063	0,0229	1,147	40	
		03-V	RA-G-1-S	$x_p=0,9K$				15	446	0,0063	0,0230	0,853	73	
		05-V	RA-G-1-S	$x_p=0,82K$				15	446	0,0063	0,0231	0,786	86	
		07-V	RA-G-1-S	$x_p=0,8K$				15	512	0,0063	0,0232	0,764	92	
		01-V	RLV-S-S					15	486	0,0063	0,0228	1,800	16	
		03-V	RLV-S-S					15	446	0,0063	0,0228	1,800	16	
		05-V	RLV-S-S					15	446	0,0063	0,0228	1,800	16	
		07-V	RLV-S-S					15	512	0,0063	0,0229	1,800	16	
		0	BALL VALVE					10	1890	0,0225	0,0836	16,132	3	
		0	BALL VALVE					10	1890	0,0225	0,0836	16,132	3	
		01-3	RA-G-1-S	$x_p=0,96K$				15	902	0,0115	0,0420	0,905	216	
		03-3	RA-G-1-S	$x_p=0,97K$				15	797	0,0115	0,0421	0,915	212	
		05-3	RA-G-1-S	$x_p=0,97K$				15	797	0,0115	0,0423	0,918	212	
		07-3	RA-G-1-S	$x_p=0,93K$				15	961	0,0115	0,0425	0,880	233	
		01-3	RLV-S-S					15	902	0,0115	0,0417	1,800	54	
		03-3	RLV-S-S					15	797	0,0115	0,0418	1,800	54	
		05-3	RLV-S-S					15	797	0,0115	0,0419	1,800	54	
		07-3	RLV-S-S					15	961	0,0115	0,0419	1,800	54	
		0	BALL VALVE					15	3457	0,0412	0,1530	26,430	3	
		0	BALL VALVE					15	3457	0,0412	0,1530	26,430	3	
		10-3	RA-G-1-S	$x_p=0,94K$				15	874	0,0129	0,0472	0,893	280	
		12-1	RA-G-1-S	$x_p=0,96K$				15	936	0,0129	0,0473	0,905	273	
		14-1	RA-G-1-S	$x_p=0,93K$				15	936	0,0129	0,0476	0,880	293	
		16-1	RA-G-1-S	$x_p=0,96K$				15	1139	0,0129	0,0478	0,908	277	
		10-3	RLV-S-S					15	874	0,0129	0,0469	1,800	68	
		12-1	RLV-S-S					15	936	0,0129	0,0470	1,800	68	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta P$ Pa	Position
acc.		run												
			14-1	RLV-S-S				15	936	0,0129	0,0469	1,800	68	
			16-1	RLV-S-S				15	1139	0,0129	0,0472	1,800	69	
			0	BALL VALVE				15	3885	0,0463	0,1720	26,430	4	
			0	BALL VALVE				15	3885	0,0463	0,1720	26,430	4	
			10-V	RA-G-1-S	$x_p=0,84K$			15	535	0,0065	0,0238	0,801	88	
			12-V	RA-G-1-S	$x_p=0,86K$			15	453	0,0065	0,0239	0,820	85	
			14-V	RA-G-1-S	$x_p=0,86K$			15	453	0,0065	0,0240	0,815	87	
			16-V	RA-G-1-S	$x_p=0,83K$			15	520	0,0065	0,0241	0,794	92	
			10-V	RLV-S-S				15	535	0,0065	0,0236	1,800	17	
			12-V	RLV-S-S				15	453	0,0065	0,0237	1,800	17	
			14-V	RLV-S-S				15	453	0,0065	0,0237	1,800	17	
			16-V	RLV-S-S				15	520	0,0065	0,0238	1,800	18	
			0	BALL VALVE				10	1961	0,0234	0,0868	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1961	0,0234	0,0868	16,132	3	
			20-4	RA-G-1-S	$x_p=0,97K$			15	924	0,0135	0,0495	0,916	293	
			22-4	RA-G-1-S	$x_p=0,96K$			15	924	0,0135	0,0497	0,909	299	
			24-4	RA-G-1-S	$x_p=1,01K$			15	1125	0,0135	0,0499	0,944	279	
			18-3	RLV-S-S				15	1087	0,0135	0,0491	1,800	74	
			20-4	RLV-S-S				15	924	0,0135	0,0492	1,800	75	
			22-4	RLV-S-S				15	924	0,0135	0,0492	1,800	75	
			24-4	RLV-S-S				15	1125	0,0135	0,0493	1,800	75	
			0	AB-QM-QT	70%			10	4060	0,0484	0,1773	0,327	29388	
			0	BALL VALVE				15	4060	0,0484	0,1773	26,430	4	
			0	BALL VALVE				15	4060	0,0484	0,1797	26,430	5	
			0	BALL VALVE				15	4060	0,0484	0,1797	26,430	5	
			0	BALL VALVE				15	4060	0,0484	0,1773	26,430	4	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta p_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta P$ Pa	Position
acc.		run												
			18-V	RA-G-1-S	$x_p=0,9K$			15	530	0,0066	0,0242	0,855	80	
			20-V	RA-G-1-S	$x_p=0,87K$			15	466	0,0066	0,0243	0,825	87	
			22-V	RA-G-1-S	$x_p=0,82K$			15	466	0,0066	0,0244	0,786	96	
			24-V	RA-G-1-S	$x_p=0,77K$			15	536	0,0066	0,0246	0,742	109	
			18-V	RLV-S-S				15	530	0,0066	0,0240	1,800	18	
			20-V	RLV-S-S				15	466	0,0066	0,0241	1,800	18	
			22-V	RLV-S-S				15	466	0,0066	0,0241	1,800	18	
			24-V	RLV-S-S				15	536	0,0066	0,0241	1,800	18	
			0	BALL VALVE				10	1998	0,0238	0,0885	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1998	0,0238	0,0885	16,132	3	
			26-2	RA-G-1-S	$x_p=0,93K$			15	894	0,0106	0,0391	0,876	199	
			29-2	RA-G-1-S	$x_p=0,94K$			15	806	0,0106	0,0392	0,890	194	
			32-2	RA-G-1-S	$x_p=0,94K$			15	806	0,0106	0,0393	0,892	195	
			34-2	RA-G-1-S	$x_p=0,95K$			15	698	0,0106	0,0395	0,899	193	
			26-2	RLV-S-S				15	894	0,0106	0,0388	1,800	46	
			29-2	RLV-S-S				15	806	0,0106	0,0389	1,800	47	
			32-2	RLV-S-S				15	806	0,0106	0,0390	1,800	47	
			34-2	RLV-S-S				15	698	0,0106	0,0391	1,800	47	
			0	AB-QM-QT	60%			10	3204	0,0382	0,1401	0,232	36388	
			0	BALL VALVE				15	3204	0,0382	0,1401	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3204	0,0382	0,1422	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3204	0,0382	0,1422	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3204	0,0382	0,1401	26,430	3	
			26-V	RA-G-1-S	$x_p=0,86K$			15	462	0,0061	0,0225	0,817	76	
			29-V	RA-G-1-S	$x_p=0,8K$			15	442	0,0061	0,0226	0,772	86	
			32-V	RA-G-1-S	$x_p=0,86K$			15	442	0,0061	0,0227	0,822	76	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta p$ Pa	Positio
acc.		run												
		34-1	34-1	RA-G-1-S	$x_p=0,81K$			15	507	0,0061	0,0228	0,779	86	
		26-V	26-V	RLV-S-S				15	462	0,0061	0,0224	1,800	15	
		29-V	29-V	RLV-S-S				15	442	0,0061	0,0223	1,800	15	
		32-V	32-V	RLV-S-S				15	442	0,0061	0,0225	1,800	16	
		34-1	34-1	RLV-S-S				15	507	0,0061	0,0225	1,800	16	
		0	0	BALL VALVE				10	1853	0,0221	0,0822	16,132	3	
		0	0	BALL VALVE				10	1853	0,0221	0,0822	16,132	3	
		25-V	25-V	RA-G-1-S	$x_p=0,86K$			15	481	0,0064	0,0234	0,823	81	
		27-V	27-V	RA-G-1-S	$x_p=0,86K$			15	459	0,0064	0,0234	0,822	81	
		30-V	30-V	RA-G-1-S	$x_p=0,81K$			15	459	0,0064	0,0235	0,780	91	
		33-V	33-V	RA-G-1-S	$x_p=0,79K$			15	527	0,0064	0,0237	0,755	98	
		25-V	25-V	RLV-S-S				15	481	0,0064	0,0232	1,800	17	
		27-V	27-V	RLV-S-S				15	459	0,0064	0,0233	1,800	17	
		30-V	30-V	RLV-S-S				15	459	0,0064	0,0232	1,800	17	
		33-V	33-V	RLV-S-S				15	527	0,0064	0,0233	1,800	17	
		0	0	BALL VALVE				10	1926	0,0230	0,0853	16,132	3	
		0	0	BALL VALVE				10	1926	0,0230	0,0853	16,132	3	
		25-3	25-3	RA-G-1-S	$x_p=0,97K$			15	1133	0,0144	0,0528	0,913	334	
		27-2	27-2	RA-G-1-S	$x_p=0,98K$			15	1011	0,0144	0,0529	0,920	330	
		30-2	30-2	RA-G-1-S	$x_p=0,97K$			15	1011	0,0144	0,0531	0,914	337	
		33-3	33-3	RA-G-1-S	$x_p=0,97K$			15	1180	0,0144	0,0533	0,912	342	
		25-3	25-3	RLV-S-S				15	1133	0,0144	0,0524	1,800	85	
		27-2	27-2	RLV-S-S				15	1011	0,0144	0,0525	1,800	85	
		30-2	30-2	RLV-S-S				15	1011	0,0144	0,0525	1,800	85	
		33-3	33-3	RLV-S-S				15	1180	0,0144	0,0526	1,800	85	
		0	0	AB-QM-QT	70%			10	4335	0,0517	0,1893	0,315	36115	

Results - Accessories

Type	Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$	Aut.	$d_n$	$\Phi_{HL}$	M	Q	$k_v$	$\Delta P$	Position
	acc.		run				kPa		mm	W	kg/s	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	Pa	
			0		BALL VALVE				15	4335	0,0517	0,1893	26,430	5	
			0		BALL VALVE				15	4335	0,0517	0,1919	26,430	5	
			0		BALL VALVE				15	4335	0,0517	0,1919	26,430	5	
			0		BALL VALVE				15	4335	0,0517	0,1893	26,430	5	
			25-2		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	859	0,0188	0,0689	1,630	179	
			27-1		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	870	0,0188	0,0690	1,630	179	
			30-1		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	870	0,0188	0,0692	1,630	180	
			33-2		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	999	0,0188	0,0695	1,630	182	
			25-2		RLV-S-S				15	859	0,0188	0,0686	1,800	145	
			27-1		RLV-S-S				15	870	0,0188	0,0687	1,800	146	
			30-1		RLV-S-S				15	870	0,0188	0,0687	1,800	146	
			33-2		RLV-S-S				15	999	0,0188	0,0689	1,800	146	
			0		AB-QM-QT	50%			15	4488	0,0535	0,1961	0,375	27375	
			0		BALL VALVE				15	4488	0,0535	0,1961	26,430	6	
			0		BALL VALVE				15	4488	0,0535	0,1989	26,430	6	
			0		BALL VALVE				15	4488	0,0535	0,1989	26,430	6	
			0		BALL VALVE				15	4488	0,0535	0,1961	26,430	6	
			25-1		RA-G-1-S	$x_p=1,37K$			15	810	0,0139	0,0506	1,247	165	
			28-2		RA-G-1-S	$x_p=1,36K$			15	658	0,0139	0,0508	1,234	169	
			31-2		RA-G-1-S	$x_p=1,35K$			15	658	0,0139	0,0510	1,226	173	
			33-1		RA-G-1-S	$x_p=1,37K$			15	658	0,0139	0,0513	1,245	169	
			25-1		RLV-S-S				15	810	0,0139	0,0504	1,800	78	
			28-2		RLV-S-S				15	658	0,0139	0,0504	1,800	78	
			31-2		RLV-S-S				15	658	0,0139	0,0504	1,800	79	
			33-1		RLV-S-S				15	658	0,0139	0,0506	1,800	79	
			0		AB-QM-QT	40%			15	3656	0,0436	0,1598	0,289	30611	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta p_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q m <sup>3</sup> /h	$k_v$ m <sup>3</sup> /h	$\Delta p$ Pa	Position
acc.		run												
		0		BALL VALVE				15	3656	0,0436	0,1598	26,430	4	
		0		BALL VALVE				15	3656	0,0436	0,1622	26,430	4	
		0		BALL VALVE				15	3656	0,0436	0,1622	26,430	4	
		0		BALL VALVE				15	3656	0,0436	0,1598	26,430	4	
		09-3		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	1093	0,0301	0,1116	1,630	469	
		11-3		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	998	0,0301	0,1114	1,630	467	
		13-3		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	998	0,0301	0,1111	1,630	465	
		11-3		RLV-S-S				15	998	0,0301	0,1109	1,800	380	
		13-3		RLV-S-S				15	998	0,0301	0,1105	1,800	377	
		09-V		RA-G-1-S	$x_p=0,62K$			15	481	0,0164	0,0600	0,615	952	
		11-V		RA-G-1-S	$x_p=0,73K$			15	467	0,0159	0,0583	0,704	687	
		13-V		RA-G-1-S	$x_p=1,81K$			15	467	0,0159	0,0584	1,523	147	
		15-V		RA-G-1-S	$x_p=0,77K$			15	535	0,0182	0,0670	0,739	821	
		09-V		RLV-S-S				15	481	0,0164	0,0599	1,800	111	
		11-V		RLV-S-S				15	467	0,0159	0,0581	1,800	104	
		13-V		RLV-S-S				15	467	0,0159	0,0582	1,800	105	
		15-V		RLV-S-S				15	535	0,0182	0,0668	1,800	138	
		0		AB-QM-QT	70%			15	6204	0,0739	0,2713	0,541	25154	
		0		BALL VALVE				20	6204	0,0739	0,2713	48,169	3	
		0		BALL VALVE				20	6204	0,0739	0,2746	48,169	3	
		0		BALL VALVE				20	6204	0,0739	0,2746	48,169	3	
		0		BALL VALVE				20	6204	0,0739	0,2713	48,169	3	
		09-3		RLV-S-S				15	1093	0,0301	0,1112	1,800	381	
		15-3		RLV-S-S				15	1165	0,0301	0,1103	1,800	375	
		15-3		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	1165	0,0301	0,1108	1,630	462	
		17-3		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	874	0,0261	0,0973	1,630	356	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ w	M kg/s	$\dot{Q}$ $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta p$ Pa	Positic
acc.		run												
			19-3	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	797	0,0261	0,0970	1,630	354	
			21-3	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	797	0,0261	0,0968	1,630	353	
			19-3	RLV-S-S				15	797	0,0261	0,0967	1,800	288	
			21-3	RLV-S-S				15	797	0,0261	0,0965	1,800	287	
			17-V	RA-G-1-S	$x_p=0,83K$			15	486	0,0166	0,0607	0,798	579	
			19-V	RA-G-1-S	$x_p=0,77K$			15	468	0,0159	0,0585	0,744	619	
			21-V	RA-G-1-S	$x_p=0,77K$			15	468	0,0159	0,0586	0,744	619	
			23-V	RA-G-1-S	$x_p=1,15K$			15	539	0,0184	0,0676	1,061	405	
			17-V	RLV-S-S				15	486	0,0166	0,0605	1,800	113	
			19-V	RLV-S-S				15	468	0,0159	0,0583	1,800	105	
			21-V	RLV-S-S				15	468	0,0159	0,0584	1,800	105	
			23-V	RLV-S-S				15	539	0,0184	0,0673	1,800	140	
			0	AB-QM-QT	60%			15	5391	0,0643	0,2362	0,475	24755	
			0	BALL VALVE				15	5391	0,0643	0,2362	26,430	8	
			0	BALL VALVE				15	5391	0,0643	0,2393	26,430	8	
			0	BALL VALVE				15	5391	0,0643	0,2393	26,430	8	
			0	BALL VALVE				15	5391	0,0643	0,2362	26,430	8	
			17-3	RLV-S-S				15	874	0,0261	0,0968	1,800	289	
			23-3	RLV-S-S				15	962	0,0261	0,0956	1,800	282	
			23-3	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	962	0,0261	0,0966	1,630	351	
			34-13	RA-G-1-S	$x_p=1,19K$			15	469	0,0160	0,0591	1,098	290	
			34-13	RLV-S-S				15	469	0,0160	0,0588	1,800	107	
			34-18	RA-G-1-S	$x_p=1,41K$			15	872	0,0139	0,0514	1,280	161	
			34-18	RLV-S-S				15	872	0,0139	0,0510	1,800	80	
			K-01	RA-G-1-S	$x_p=0,89K$			15	1208	0,0098	0,0358	0,849	178	
			28-V	RA-G-1-S	$x_p=1,27K$			15	608	0,0098	0,0360	1,165	95	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$	Aut.	$d_n$	$\Phi_{HL}$	M	Q	$k_v$	$\Delta P$	Position
acc.		run			kPa		mm	W	kg/s	$m^3/h$	$m^3/h$	$m^3/h$	Pa	
			31-V	RA-G-1-S	$x_p=0,91K$		15	608	0,0098	0,0361	0,861	176		
			34-5	RA-G-1-S	$x_p=0,93K$		15	516	0,0098	0,0362	0,884	168		
			K-01	RLV-S-S			15	1208	0,0098	0,0355	1,800	39		
			28-V	RLV-S-S			15	608	0,0098	0,0356	1,800	39		
			31-V	RLV-S-S			15	608	0,0098	0,0357	1,800	39		
			34-5	RLV-S-S			15	516	0,0098	0,0359	1,800	40		
			0	AB-QM-QT	50%		10	2940	0,0350	0,1286	0,235	30071		
			0	BALL VALVE			10	2940	0,0350	0,1286	16,132	6		
			0	BALL VALVE			10	2940	0,0350	0,1286	16,132	6		
			26-1	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$		15	747	0,0254	0,0946	1,630	337		
			29-1	RA-G-1-S	$x_p=1,6K$		15	703	0,0239	0,0888	1,406	399		
			32-1	RA-G-1-S	$x_p=1,69K$		15	703	0,0239	0,0885	1,455	370		
			29-1	RLV-S-S			15	703	0,0239	0,0881	1,800	239		
			32-1	RLV-S-S			15	703	0,0239	0,0878	1,800	238		
			S	RA-G-1-S	$x_p=1,04K$		15	585	0,0199	0,0729	0,975	559		
			28-1	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$		15	775	0,0264	0,0967	1,630	352		
			31-1	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$		15	775	0,0264	0,0970	1,630	354		
			34-4	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$		15	775	0,0264	0,0971	1,630	355		
			S	RLV-S-S			15	585	0,0199	0,0727	1,800	163		
			28-1	RLV-S-S			15	775	0,0264	0,0963	1,800	286		
			31-1	RLV-S-S			15	775	0,0264	0,0964	1,800	287		
			34-4	RLV-S-S			15	775	0,0264	0,0968	1,800	289		
			0	AB-QM-QT	60%		15	5896	0,0703	0,2582	0,496	27140		
			0	BALL VALVE			20	5896	0,0703	0,2582	48,169	3		
			0	BALL VALVE			20	5896	0,0703	0,2615	48,169	3		
			0	BALL VALVE			20	5896	0,0703	0,2615	48,169	3		

Results - Accessories

Type	Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta p_{st}$	Aut.	$d_n$	$\Phi_{HL}$	M	Q	$k_v$	$\Delta p$	Position
acc.			run			kPa		mm	W	kg/s	$m^3/h$	$m^3/h$	$m^2/h$	Pa	
			0		BALL VALVE			20	5896	0,0703	0,2582	48,169	3		
			26-1		RLV-S-S			15	747	0,0254	0,0942	1,800	274		
			34-3		RLV-S-S			15	833	0,0284	0,1042	1,800	335		
			34-3		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$		15	833	0,0284	0,1046	1,630	411		
			17-1		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$		15	736	0,0251	0,0931	1,630	326		
			19-1		RA-G-1-S	$x_p=1,34K$		15	631	0,0215	0,0797	1,217	429		
			21-1		RA-G-1-S	$x_p=1,33K$		15	631	0,0215	0,0795	1,214	429		
			19-1		RLV-S-S			15	631	0,0215	0,0793	1,800	194		
			21-1		RLV-S-S			15	631	0,0215	0,0792	1,800	194		
			17-2		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$		15	727	0,0248	0,0909	1,630	311		
			19-2		RA-G-1-S	$x_p=1,5K$		15	662	0,0225	0,0829	1,349	377		
			21-2		RA-G-1-S	$x_p=1,5K$		15	662	0,0225	0,0830	1,351	377		
			23-2		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$		15	781	0,0266	0,0981	1,630	362		
			17-2		RLV-S-S			15	727	0,0248	0,0906	1,800	253		
			19-2		RLV-S-S			15	662	0,0225	0,0826	1,800	211		
			21-2		RLV-S-S			15	662	0,0225	0,0827	1,800	211		
			23-2		RLV-S-S			15	781	0,0266	0,0977	1,800	295		
			0		AB-QM-QT	60%		15	5565	0,0663	0,2435	0,569	18294		
			0		BALL VALVE			15	5565	0,0663	0,2435	26,430	8		
			0		BALL VALVE			15	5565	0,0663	0,2465	26,430	9		
			0		BALL VALVE			15	5565	0,0663	0,2465	26,430	9		
			0		BALL VALVE			15	5565	0,0663	0,2435	26,430	8		
			17-1		RLV-S-S			15	736	0,0251	0,0927	1,800	265		
			23-1		RLV-S-S			15	735	0,0250	0,0921	1,800	262		
			23-1		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$		15	735	0,0250	0,0925	1,630	322		
			K-02		RA-G-1-S	$x_p=0,91K$		15	1208	0,0100	0,0365	0,864	179		

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta p_{st}$	Aut.	$d_n$	$\Phi_{HL}$	M	Q	$k_v$	$\Delta p$	Position
acc.		run			kPa		mm	W	kg/s	$m^3/h$	$m^3/h$	$m^3/h$	Pa	
		20-1	RA-G-1-S	$x_p=0,91K$			15	618	0,0100	0,0366	0,862	180		
		22-1	RA-G-1-S	$x_p=0,89K$			15	618	0,0100	0,0368	0,847	189		
		24-1	RA-G-1-S	$x_p=0,87K$			15	569	0,0100	0,0371	0,831	199		
		K-02	RLV-S-S				15	1208	0,0100	0,0362	1,800	40		
		20-1	RLV-S-S				15	618	0,0100	0,0364	1,800	41		
		22-1	RLV-S-S				15	618	0,0100	0,0363	1,800	41		
		24-1	RLV-S-S				15	569	0,0100	0,0363	1,800	41		
		0	AB-QM-QT	50%			10	3013	0,0359	0,1316	0,253	27061		
		0	BALL VALVE				15	3013	0,0359	0,1316	26,430	2		
		0	BALL VALVE				15	3013	0,0359	0,1316	26,430	2		
		18-2	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	884	0,0293	0,1087	1,630	445		
		20-3	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	756	0,0257	0,0953	1,630	342		
		22-3	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	756	0,0257	0,0952	1,630	341		
		20-3	RLV-S-S				15	756	0,0257	0,0950	1,800	278		
		22-3	RLV-S-S				15	756	0,0257	0,0944	1,800	275		
		18-1	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	762	0,0260	0,0950	1,630	340		
		20-2	RA-G-1-S	$x_p=1,09K$			15	638	0,0217	0,0796	1,012	619		
		22-2	RA-G-1-S	$x_p=1,09K$			15	638	0,0217	0,0797	1,013	620		
		24-2	RA-G-1-S	$x_p=1,87K$			15	742	0,0253	0,0929	1,559	355		
		18-1	RLV-S-S				15	762	0,0260	0,0947	1,800	277		
		20-2	RLV-S-S				15	638	0,0217	0,0794	1,800	195		
		22-2	RLV-S-S				15	638	0,0217	0,0794	1,800	195		
		24-2	RLV-S-S				15	742	0,0253	0,0925	1,800	264		
		0	AB-QM-QT	60%			15	6038	0,0720	0,2642	0,572	21334		
		0	BALL VALVE				20	6038	0,0720	0,2642	48,169	3		
		0	BALL VALVE				20	6038	0,0720	0,2676	48,169	3		

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta p_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta p$ Pa	Position
acc.		run												
			0	BALL VALVE				20	6038	0,0720	0,2676	48,169	3	
			0	BALL VALVE				20	6038	0,0720	0,2642	48,169	3	
			18-2	RLV-S-S				15	884	0,0293	0,1080	1,800	360	
			24-3	RLV-S-S				15	862	0,0293	0,1074	1,800	356	
			24-3	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	862	0,0293	0,1078	1,630	437	
			09-1	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	758	0,0258	0,0958	1,630	345	
			11-1	RA-G-1-S	$x_p=1.64K$			15	623	0,0212	0,0786	1,426	303	
			13-1	RA-G-1-S	$x_p=1.25K$			15	623	0,0212	0,0783	1,147	467	
			11-1	RLV-S-S				15	623	0,0212	0,0780	1,800	188	
			13-1	RLV-S-S				15	623	0,0212	0,0775	1,800	186	
			09-2	RA-G-1-S	$x_p=1.89K$			15	707	0,0241	0,0879	1,568	314	
			11-2	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	694	0,0236	0,0864	1,630	281	
			13-2	RA-G-1-S	$x_p=1.74K$			15	694	0,0236	0,0866	1,482	341	
			15-2	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	816	0,0273	0,1003	1,630	378	
			09-2	RLV-S-S				15	707	0,0241	0,0877	1,800	237	
			11-2	RLV-S-S				15	694	0,0236	0,0862	1,800	229	
			13-2	RLV-S-S				15	694	0,0236	0,0862	1,800	230	
			15-2	RLV-S-S				15	816	0,0273	0,0999	1,800	308	
			0	AB-QM-QT	60%			15	5639	0,0672	0,2465	0,615	16039	
			0	BALL VALVE				15	5639	0,0672	0,2465	26,430	9	
			0	BALL VALVE				15	5639	0,0672	0,2495	26,430	9	
			0	BALL VALVE				15	5639	0,0672	0,2495	26,430	9	
			0	BALL VALVE				15	5639	0,0672	0,2465	26,430	9	
			09-1	RLV-S-S				15	758	0,0258	0,0954	1,800	281	
			15-1	RLV-S-S				15	724	0,0247	0,0901	1,800	250	
			15-1	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	724	0,0247	0,0907	1,630	310	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta p_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta p$ Pa	Positio
acc.		run												
			K-03	RA-G-1-S	$x_p=0,9K$			15	1208	0,0101	0,0371	0,854	189	
			12-4	RA-G-1-S	$x_p=0,93K$			15	628	0,0101	0,0372	0,882	178	
			14-4	RA-G-1-S	$x_p=0,94K$			15	628	0,0101	0,0373	0,887	177	
			16-4	RA-G-1-S	$x_p=0,94K$			15	580	0,0101	0,0374	0,890	177	
			K-03	RLV-S-S				15	1208	0,0101	0,0367	1,800	42	
			12-4	RLV-S-S				15	628	0,0101	0,0370	1,800	42	
			14-4	RLV-S-S				15	628	0,0101	0,0370	1,800	42	
			16-4	RLV-S-S				15	580	0,0101	0,0371	1,800	43	
			0	AB-QM-QT	50%			10	3044	0,0363	0,1328	0,266	24855	
			0	BALL VALVE				15	3044	0,0363	0,1328	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3044	0,0363	0,1328	26,430	3	
			10-2	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	716	0,0244	0,0905	1,630	308	
			12-2	RA-G-1-S	$x_p=1,17K$			15	613	0,0209	0,0772	1,082	509	
			14-2	RA-G-1-S	$x_p=1,17K$			15	613	0,0209	0,0771	1,080	509	
			12-2	RLV-S-S				15	613	0,0209	0,0769	1,800	183	
			14-2	RLV-S-S				15	613	0,0209	0,0768	1,800	182	
			10-1	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	731	0,0249	0,0912	1,630	313	
			12-3	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	718	0,0245	0,0897	1,630	303	
			14-3	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	718	0,0245	0,0898	1,630	304	
			16-3	RA-G-1-S	$x_p=2,0K$			15	846	0,0275	0,1012	1,630	386	
			10-1	RLV-S-S				15	731	0,0249	0,0909	1,800	255	
			12-3	RLV-S-S				15	718	0,0245	0,0895	1,800	247	
			14-3	RLV-S-S				15	718	0,0245	0,0896	1,800	248	
			16-3	RLV-S-S				15	846	0,0275	0,1008	1,800	314	
			0	AB-QM-QT	60%			15	5673	0,0676	0,2480	0,612	16427	
			0	BALL VALVE				15	5673	0,0676	0,2480	26,430	9	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta P$ Pa	Positio
acc.		run												
		0		BALL VALVE				15	5673	0,0676	0,2511	26,430	9	
		0		BALL VALVE				15	5673	0,0676	0,2511	26,430	9	
		0		BALL VALVE				15	5673	0,0676	0,2480	26,430	9	
		10-2		RLV-S-S				15	716	0,0244	0,0897	1,800	248	
		16-2		RLV-S-S				15	718	0,0245	0,0898	1,800	249	
		16-2		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	718	0,0245	0,0901	1,630	306	
		01-1		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	757	0,0258	0,0955	1,630	343	
		03-1		RA-G-1-S	$x_p=1,42K$			15	646	0,0220	0,0812	1,281	402	
		05-1		RA-G-1-S	$x_p=1,41K$			15	646	0,0220	0,0810	1,274	404	
		03-1		RLV-S-S				15	646	0,0220	0,0805	1,800	200	
		05-1		RLV-S-S				15	646	0,0220	0,0803	1,800	199	
		01-2		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	729	0,0248	0,0905	1,630	308	
		03-2		RA-G-1-S	$x_p=1,54K$			15	671	0,0229	0,0834	1,372	370	
		05-2		RA-G-1-S	$x_p=1,69K$			15	671	0,0229	0,0835	1,458	328	
		07-2		RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	793	0,0270	0,0989	1,630	368	
		01-2		RLV-S-S				15	729	0,0248	0,0903	1,800	252	
		03-2		RLV-S-S				15	671	0,0229	0,0832	1,800	213	
		05-2		RLV-S-S				15	671	0,0229	0,0833	1,800	214	
		07-2		RLV-S-S				15	793	0,0270	0,0985	1,800	299	
		0		AB-QM-QT	60%			15	5666	0,0675	0,2473	0,675	13419	
		0		BALL VALVE				15	5666	0,0675	0,2473	26,430	9	
		0		BALL VALVE				15	5666	0,0675	0,2502	26,430	9	
		0		BALL VALVE				15	5666	0,0675	0,2502	26,430	9	
		0		BALL VALVE				15	5666	0,0675	0,2473	26,430	9	
		01-1		RLV-S-S				15	757	0,0258	0,0949	1,800	278	
		07-1		RLV-S-S				15	753	0,0256	0,0936	1,800	270	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$	Aut.	$d_n$	$\Phi_{HL}$	M	Q	$k_v$	$\Delta P$	Positio
acc.		run				kPa		mm	W	kg/s	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	Pa	
		07-1	07-1	RA-G-1-S	$x_p=2.0K$			15	753	0,0256	0,0941	1,630	333	
		K-04	K-04	RA-G-1-S	$x_p=0,9K$			15	1208	0,0101	0,0370	0,851	189	
		04-4	04-4	RA-G-1-S	$x_p=0,92K$			15	629	0,0101	0,0371	0,871	182	
		06-4	06-4	RA-G-1-S	$x_p=0,92K$			15	629	0,0101	0,0372	0,875	180	
		08-4	08-4	RA-G-1-S	$x_p=0,9K$			15	580	0,0101	0,0374	0,856	190	
		K-04	K-04	RLV-S-S				15	1208	0,0101	0,0367	1,800	41	
		04-4	04-4	RLV-S-S				15	629	0,0101	0,0369	1,800	42	
		06-4	06-4	RLV-S-S				15	629	0,0101	0,0370	1,800	42	
		08-4	08-4	RLV-S-S				15	580	0,0101	0,0369	1,800	42	
		0	0	BALL VALVE				15	3046	0,0363	0,1346	26,430	3	
		0	0	BALL VALVE				15	3046	0,0363	0,1346	26,430	3	
		02-1	02-1	RA-G-1-S	$x_p=0,94K$			15	730	0,0099	0,0364	0,889	168	
		04-3	04-3	RA-G-1-S	$x_p=0,91K$			15	713	0,0099	0,0365	0,864	178	
		06-3	06-3	RA-G-1-S	$x_p=0,92K$			15	713	0,0099	0,0366	0,872	176	
		08-3	08-3	RA-G-1-S	$x_p=0,89K$			15	841	0,0099	0,0368	0,847	188	
		02-1	02-1	RLV-S-S				15	730	0,0099	0,0362	1,800	40	
		04-3	04-3	RLV-S-S				15	713	0,0099	0,0363	1,800	41	
		06-3	06-3	RLV-S-S				15	713	0,0099	0,0363	1,800	41	
		08-3	08-3	RLV-S-S				15	841	0,0099	0,0362	1,800	41	
		0	0	BALL VALVE				15	2997	0,0357	0,1324	26,430	3	
		0	0	BALL VALVE				15	2997	0,0357	0,1324	26,430	3	
		02-2	02-2	RA-G-1-S	$x_p=0,95K$			15	885	0,0108	0,0396	0,899	194	
		04-2	04-2	RA-G-1-S	$x_p=0,92K$			15	756	0,0108	0,0397	0,875	205	
		06-2	06-2	RA-G-1-S	$x_p=0,93K$			15	756	0,0108	0,0398	0,883	203	
		08-2	08-2	RA-G-1-S	$x_p=0,91K$			15	861	0,0108	0,0399	0,863	214	
		02-2	02-2	RLV-S-S				15	885	0,0108	0,0393	1,800	48	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta P_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta P$ Pa	Positio
acc.		run												
			04-2	RIV-S-S				15	756	0,0108	0,0394	1,800	48	
			06-2	RIV-S-S				15	756	0,0108	0,0395	1,800	48	
			08-2	RIV-S-S				15	861	0,0108	0,0394	1,800	48	
			0	AB-QM-QT	60%			10	3258	0,0388	0,1419	0,285	24835	
			0	BALL VALVE				15	3258	0,0388	0,1419	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3258	0,0388	0,1438	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3258	0,0388	0,1438	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3258	0,0388	0,1419	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3046	0,0363	0,1327	26,430	3	
			0	BALL VALVE				15	3046	0,0363	0,1327	26,430	3	
			0	AB-QM-QT	50%			10	3046	0,0363	0,1327	0,280	22511	
			0	BALL VALVE				15	2997	0,0357	0,1306	26,430	2	
			0	BALL VALVE				15	2997	0,0357	0,1306	26,430	2	
			0	AB-QM-QT	50%			10	2997	0,0357	0,1306	0,272	23107	
			0	AB-QM-QT	40%			10	1998	0,0238	0,0872	0,151	33558	
			0	BALL VALVE				10	1998	0,0238	0,0872	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1998	0,0238	0,0872	16,132	3	
			0	AB-QM-QT	30%			10	1853	0,0221	0,0809	0,137	35038	
			0	BALL VALVE				10	1853	0,0221	0,0809	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1853	0,0221	0,0809	16,132	3	
			0	AB-QM-QT	40%			10	1926	0,0230	0,0841	0,142	34977	
			0	BALL VALVE				10	1926	0,0230	0,0841	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1926	0,0230	0,0841	16,132	3	
			0	AB-QM-QT	30%			10	1890	0,0225	0,0824	0,148	30805	
			0	BALL VALVE				10	1890	0,0225	0,0824	16,132	3	
			0	BALL VALVE				10	1890	0,0225	0,0824	16,132	3	

Results - Accessories

Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Preset	$\Delta p_{st}$ kPa	Aut.	$d_n$ mm	$\Phi_{HL}$ W	M kg/s	Q $m^3/h$	$k_v$ $m^3/h$	$\Delta p$ Pa	Position
acc.		run												
		0		AB-QM-QT	60%			10	3457	0,0412	0,1509	0,264	32712	
		0		BALL VALVE				15	3457	0,0412	0,1509	26,430		3
		0		BALL VALVE				15	3457	0,0412	0,1509	26,430		3
		0		AB-QM-QT	70%			10	3885	0,0463	0,1697	0,318	28397	
		0		BALL VALVE				15	3885	0,0463	0,1697	26,430		4
		0		BALL VALVE				15	3885	0,0463	0,1697	26,430		4
		0		AB-QM-QT	40%			10	1961	0,0234	0,0856	0,151	32268	
		0		BALL VALVE				10	1961	0,0234	0,0856	16,132		3
		0		BALL VALVE				10	1961	0,0234	0,0856	16,132		3
		34-12		RA-G-1-S	$x_p=0,9K$			15	421	0,0143	0,0532	0,850	391	
		34-12		RLV-S-S				15	421	0,0143	0,0528	1,800	86	
		18-3		RA-G-1-S	$x_p=1K$			15	1087	0,0135	0,0494	0,942	275	
		0		BALL VALVE				10	2940	0,0350	0,1305	16,132		7
		0		BALL VALVE				10	2940	0,0350	0,1305	16,132		7
		0		BALL VALVE				15	3013	0,0359	0,1336	26,430		3
		0		BALL VALVE				15	3013	0,0359	0,1336	26,430		3
		0		BALL VALVE				15	3044	0,0363	0,1348	26,430		3
		0		BALL VALVE				15	3044	0,0363	0,1348	26,430		3

Results - Radiators

Heat source	Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Size	n <sub>it</sub> el.	L m	dn mm	Φ <sub>pr</sub> %	Φ <sub>HL</sub> W	Φ <sub>p</sub>		Φ <sub>r</sub>		Φ <sub>def</sub>	
												W	W	W	W	W	W
PLATE HEAT EXCHANGER			run	08-1	C22-50	2,000 m	20	2,00	-214	100	1324	1161	1898	-738			
PLATE HEAT EXCHANGER				06-1	C22-50	0,900 m	9	0,90	-214	100	1125	832	874	-42			
PLATE HEAT EXCHANGER				04-1	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	1125	850	841	9			
PLATE HEAT EXCHANGER				02-3	C22-45	1,400 m	14	1,40	-214	100	1104	845	897	-53			
PLATE HEAT EXCHANGER				08-V	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	530	391	548	-157			
PLATE HEAT EXCHANGER				06-V	C11-45	0,700 m	7	0,70	-214	100	461	323	373	-50			
PLATE HEAT EXCHANGER				04-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	461	323	340	-18			
PLATE HEAT EXCHANGER				02-V	C22-45	0,700 m	7	0,70	-214	100	543	380	424	-44			
PLATE HEAT EXCHANGER				07-V	C22-50	0,700 m	7	0,70	-214	100	512	374	692	-318			
PLATE HEAT EXCHANGER				05-V	C22-50	0,700 m	7	0,70	-214	100	446	312	563	-251			
PLATE HEAT EXCHANGER				03-V	C22-45	0,500 m	5	0,50	-214	100	446	312	340	-27			
PLATE HEAT EXCHANGER				01-V	C22-30	0,600 m	6	0,60	-214	100	486	340	256	85			
PLATE HEAT EXCHANGER				07-3	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	961	785	1137	-351			
PLATE HEAT EXCHANGER				05-3	C22-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	797	558	899	-341			
PLATE HEAT EXCHANGER				03-3	C22-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	797	558	768	-210			
PLATE HEAT EXCHANGER				01-3	C22-45	1,400 m	14	1,40	-214	100	902	633	837	-203			
PLATE HEAT EXCHANGER				16-1	C22-50	0,800 m	8	0,80	-214	100	1139	956	1019	-63			
PLATE HEAT EXCHANGER				14-1	C33-50	1,400 m	14	1,40	-214	100	936	655	1617	-962			
PLATE HEAT EXCHANGER				12-1	C22-50	0,800 m	8	0,80	-214	100	936	655	702	-47			
PLATE HEAT EXCHANGER				10-3	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	874	612	839	-227			
PLATE HEAT EXCHANGER				16-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	520	370	493	-123			
PLATE HEAT EXCHANGER				14-V	C22-45	0,800 m	8	0,80	-214	100	453	317	655	-338			
PLATE HEAT EXCHANGER				12-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	453	317	343	-26			
PLATE HEAT EXCHANGER				10-V	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	535	375	567	-193			
PLATE HEAT EXCHANGER				24-4	C22-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	1125	949	1130	-181			
PLATE HEAT EXCHANGER				22-4	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	924	647	1045	-398			

Results - Radiators

Heat source	Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Size	n <sub>it</sub> el.	L m	dn mm	Φ <sub>pr</sub> %	Φ <sub>HL</sub>		Φ <sub>P</sub>		Φ <sub>r</sub>		Φ <sub>def</sub>	
											W	W	W	W	W	W	W	W
PLATE HEAT EXCHANGER			run	20-4	C22-50	0,700 m	7	0,70	-214	100	924	647	680	-33				
PLATE HEAT EXCHANGER				18-3	C22-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	1087	802	751	51				
PLATE HEAT EXCHANGER				24-V	C22-50	1,400 m	14	1,40	-214	100	536	396	1098	-702				
PLATE HEAT EXCHANGER				22-V	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	466	326	701	-375				
PLATE HEAT EXCHANGER				20-V	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	466	326	347	-21				
PLATE HEAT EXCHANGER				18-V	C22-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	530	371	457	-86				
PLATE HEAT EXCHANGER				34-2	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	698	500	590	-91				
PLATE HEAT EXCHANGER				32-2	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	806	564	640	-76				
PLATE HEAT EXCHANGER				29-2	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	806	564	567	-3				
PLATE HEAT EXCHANGER				26-2	C22-50	0,700 m	7	0,70	-214	100	894	626	661	-35				
PLATE HEAT EXCHANGER				34-1	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	507	355	502	-147				
PLATE HEAT EXCHANGER				32-V	C22-45	0,500 m	5	0,50	-214	100	442	309	475	-165				
PLATE HEAT EXCHANGER				29-V	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	442	309	674	-364				
PLATE HEAT EXCHANGER				26-V	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	462	323	334	-10				
PLATE HEAT EXCHANGER				33-V	C22-50	0,800 m	8	0,80	-214	100	527	382	805	-423				
PLATE HEAT EXCHANGER				30-V	C22-50	0,800 m	8	0,80	-214	100	459	321	646	-325				
PLATE HEAT EXCHANGER				27-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	459	321	316	5				
PLATE HEAT EXCHANGER				25-V	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	481	337	327	10				
PLATE HEAT EXCHANGER				33-3	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	1180	999	1423	-425				
PLATE HEAT EXCHANGER				30-2	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	1011	708	1209	-502				
PLATE HEAT EXCHANGER				27-2	C22-50	0,800 m	8	0,80	-214	100	1011	711	755	-44				
PLATE HEAT EXCHANGER				25-3	C22-50	1,100 m	11	1,10	-214	100	1133	850	860	-10				
PLATE HEAT EXCHANGER				33-2	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	999	699	1339	-639				
PLATE HEAT EXCHANGER				30-1	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	870	609	1134	-525				
PLATE HEAT EXCHANGER				27-1	C22-50	0,700 m	7	0,70	-214	100	870	609	617	-8				
PLATE HEAT EXCHANGER				25-2	C22-50	0,800 m	8	0,80	-214	100	859	601	622	-21				

Results - Radiators

Heat source	TypeRiser	Pipe	Room	Symbol	Size	n <sub>it</sub> el.	L m	dn mm	Φ <sub>pr</sub> %	Φ <sub>HL</sub>		Φ <sub>r</sub>		Φ <sub>def</sub>	
										W	W	W	W	W	W
PLATE HEAT EXCHANGER		run	33-1	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	658	461	1299	-839		
PLATE HEAT EXCHANGER			31-2	C22-50	1,600 m	16	1,60	-214	100	658	461	1309	-848		
PLATE HEAT EXCHANGER			28-2	C22-50	1,400 m	14	1,40	-214	100	658	461	961	-500		
PLATE HEAT EXCHANGER			25-1	C22-50	0,900 m	9	0,90	-214	100	810	567	566	1		
PLATE HEAT EXCHANGER			15-3	C22-50	0,900 m	9	0,90	-214	100	1165	1007	1034	-27		
PLATE HEAT EXCHANGER			13-3	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	998	758	1277	-520		
PLATE HEAT EXCHANGER			11-3	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	998	731	878	-147		
PLATE HEAT EXCHANGER			09-3	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	1093	805	800	5		
PLATE HEAT EXCHANGER			15-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	535	405	427	-22		
PLATE HEAT EXCHANGER			13-V	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	467	327	487	-160		
PLATE HEAT EXCHANGER			11-V	C22-30	0,800 m	8	0,80	-214	100	467	327	473	-146		
PLATE HEAT EXCHANGER			09-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	481	337	349	-13		
PLATE HEAT EXCHANGER			23-3	C22-50	1,800 m	18	1,80	-214	100	962	817	2076	-1260		
PLATE HEAT EXCHANGER			21-3	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	797	570	605	35		
PLATE HEAT EXCHANGER			19-3	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	797	558	649	-91		
PLATE HEAT EXCHANGER			17-3	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	874	615	698	-83		
PLATE HEAT EXCHANGER			23-V	C11-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	539	426	587	-162		
PLATE HEAT EXCHANGER			21-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	468	328	410	-82		
PLATE HEAT EXCHANGER			19-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	468	328	385	-57		
PLATE HEAT EXCHANGER			17-V	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	486	342	363	-21		
PLATE HEAT EXCHANGER			34-13	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	469	328	557	-229		
PLATE HEAT EXCHANGER			34-12	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	421	295	591	-297		
PLATE HEAT EXCHANGER			34-18	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	872	679	726	-47		
PLATE HEAT EXCHANGER			34-5	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	516	361	587	-226		
PLATE HEAT EXCHANGER			31-V	C22-50	0,700 m	7	0,70	-214	100	608	426	822	-396		
PLATE HEAT EXCHANGER			28-V	C22-30	1,000 m	10	1,00	-214	100	608	426	664	-238		

Results - Radiators

Heat source	Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Size	nit el.	L		dn	Φ <sub>pr</sub> %	Φ <sub>HL</sub>		Φ <sub>p</sub>		Φ <sub>r</sub>		Φ <sub>def</sub>	
								m	mm			W	W	W	W	W	W		
PLATE HEAT EXCHANGER			run	K-01	C22-50	0,900 m	9	0,90	-214	100	1208	906	892	14					
PLATE HEAT EXCHANGER				34-3	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	833	677	718	-41					
PLATE HEAT EXCHANGER				32-1	C22-45	1,200 m	12	1,20	-214	100	703	492	1363	-871					
PLATE HEAT EXCHANGER				29-1	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	703	492	1426	-934					
PLATE HEAT EXCHANGER				26-1	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	747	523	679	-156					
PLATE HEAT EXCHANGER				34-4	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	775	640	660	-20					
PLATE HEAT EXCHANGER				31-1	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	775	585	1120	-535					
PLATE HEAT EXCHANGER				28-1	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	775	608	981	-373					
PLATE HEAT EXCHANGER				S	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	585	439	454	-15					
PLATE HEAT EXCHANGER				23-1	C11-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	735	587	706	-119					
PLATE HEAT EXCHANGER				21-1	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	631	442	567	-126					
PLATE HEAT EXCHANGER				19-1	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	631	442	606	-165					
PLATE HEAT EXCHANGER				17-1	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	736	515	657	-142					
PLATE HEAT EXCHANGER				23-2	C22-45	0,700 m	7	0,70	-214	100	781	654	775	-120					
PLATE HEAT EXCHANGER				21-2	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	662	484	556	-72					
PLATE HEAT EXCHANGER				19-2	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	662	496	517	-21					
PLATE HEAT EXCHANGER				17-2	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	727	575	573	2					
PLATE HEAT EXCHANGER				24-1	C22-50	2,000 m	20	2,00	-214	100	569	398	1676	-1278					
PLATE HEAT EXCHANGER				22-1	C22-50	1,600 m	16	1,60	-214	100	618	433	1149	-716					
PLATE HEAT EXCHANGER				20-1	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	618	433	460	-27					
PLATE HEAT EXCHANGER				K-02	C11-50	2,300 m	23	2,30	-214	100	1208	894	934	-40					
PLATE HEAT EXCHANGER				24-3	C11-45	1,200 m	12	1,20	-214	100	862	708	752	-44					
PLATE HEAT EXCHANGER				22-3	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214	100	756	529	1460	-931					
PLATE HEAT EXCHANGER				20-3	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	756	529	585	-55					
PLATE HEAT EXCHANGER				18-2	C22-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	884	619	1422	-804					
PLATE HEAT EXCHANGER				24-2	C22-45	1,000 m	10	1,00	-214	100	742	612	935	-323					

Results - Radiators

Heat source	TypeRiser	Pipe	Room	Symbol	Size	rit el.	L		dn mm	Φ <sub>pr</sub> %	Φ <sub>HL</sub>		Φ <sub>p</sub>		Φ <sub>r</sub>		Φ <sub>def</sub>	
							m	mm			W	W	W	W	W	W		
PLATE HEAT EXCHANGER		run	22-2	C22-50	0,800 m	8	0,80	-214	100	638	456	731	-276					
PLATE HEAT EXCHANGER			20-2	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	638	470	516	-46					
PLATE HEAT EXCHANGER			18-1	C22-30	1,400 m	14	1,40	-214	100	762	581	712	-131					
PLATE HEAT EXCHANGER			15-1	C22-50	1,400 m	14	1,40	-214	100	724	605	1345	-741					
PLATE HEAT EXCHANGER			13-1	C22-50	1,600 m	16	1,60	-214	100	623	436	1700	-1264					
PLATE HEAT EXCHANGER			11-1	C22-30	1,200 m	12	1,20	-214	100	623	436	1056	-620					
PLATE HEAT EXCHANGER			09-1	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	758	531	633	-102					
PLATE HEAT EXCHANGER			15-2	C22-50	0,800 m	8	0,80	-214	100	816	717	730	-13					
PLATE HEAT EXCHANGER			13-2	C22-50	0,900 m	9	0,90	-214	100	694	559	722	-162					
PLATE HEAT EXCHANGER			11-2	C22-30	1,200 m	12	1,20	-214	100	694	554	578	-24					
PLATE HEAT EXCHANGER			09-2	C22-50	0,900 m	9	0,90	-214	100	707	597	593	4					
PLATE HEAT EXCHANGER			16-4	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	580	406	540	-134					
PLATE HEAT EXCHANGER			14-4	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	628	440	484	-44					
PLATE HEAT EXCHANGER			12-4	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	628	440	434	5					
PLATE HEAT EXCHANGER			K-03	C22-50	0,900 m	9	0,90	-214	100	1208	855	904	-49					
PLATE HEAT EXCHANGER			16-2	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214	100	718	580	606	-26					
PLATE HEAT EXCHANGER			14-2	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	613	429	518	-89					
PLATE HEAT EXCHANGER			12-2	C22-50	0,400 m	4	0,40	-214	100	613	429	552	-123					
PLATE HEAT EXCHANGER			10-2	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	716	501	1441	-940					
PLATE HEAT EXCHANGER			16-3	C22-50	0,700 m	7	0,70	-214	100	846	727	778	-50					
PLATE HEAT EXCHANGER			14-3	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	718	556	610	-53					
PLATE HEAT EXCHANGER			12-3	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214	100	718	568	563	6					
PLATE HEAT EXCHANGER			10-1	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214	100	731	594	820	-226					
PLATE HEAT EXCHANGER			07-1	C22-50	1,400 m	14	1,40	-214	100	753	648	1191	-543					
PLATE HEAT EXCHANGER			05-1	C22-45	1,600 m	16	1,60	-214	100	646	482	1393	-912					
PLATE HEAT EXCHANGER			03-1	C22-45	1,400 m	14	1,40	-214	100	646	455	1446	-991					

Results - Radiators

Heat source	Type	Riser	Pipe	Room	Symbol	Size	n <sub>it</sub> el.	L		dn mm	Φ <sub>pr</sub> %	Φ <sub>HL</sub>		Φ <sub>p</sub>		Φ <sub>r</sub>		Φ <sub>def</sub>	
								m	mm			W	W	W	W	W	W		
PLATE HEAT EXCHANGER			run	01-1	C22-30	1,200 m	12	1,20	-214		100	757	530	1088	-558				
PLATE HEAT EXCHANGER				07-2	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214		100	793	707	915	-208				
PLATE HEAT EXCHANGER				05-2	C11-45	1,000 m	10	1,00	-214		100	671	554	389	164				
PLATE HEAT EXCHANGER				03-2	C22-45	1,200 m	12	1,20	-214		100	671	564	682	-118				
PLATE HEAT EXCHANGER				01-2	C22-45	0,900 m	9	0,90	-214		100	729	633	478	154				
PLATE HEAT EXCHANGER				08-4	C22-50	1,000 m	10	1,00	-214		100	580	416	1030	-614				
PLATE HEAT EXCHANGER				06-4	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214		100	629	440	504	-64				
PLATE HEAT EXCHANGER				04-4	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214		100	629	440	448	-7				
PLATE HEAT EXCHANGER				K-04	C22-50	1,100 m	11	1,10	-214		100	1208	890	904	-13				
PLATE HEAT EXCHANGER				08-3	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214		100	841	677	1161	-484				
PLATE HEAT EXCHANGER				06-3	C22-50	0,500 m	5	0,50	-214		100	713	499	495	5				
PLATE HEAT EXCHANGER				04-3	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214		100	713	499	508	-9				
PLATE HEAT EXCHANGER				02-1	C22-45	0,900 m	9	0,90	-214		100	730	511	570	-59				
PLATE HEAT EXCHANGER				08-2	C22-50	1,200 m	12	1,20	-214		100	861	702	1162	-460				
PLATE HEAT EXCHANGER				06-2	C22-50	0,600 m	6	0,60	-214		100	756	529	572	-43				
PLATE HEAT EXCHANGER				04-2	C22-50	0,700 m	7	0,70	-214		100	756	529	571	-42				
PLATE HEAT EXCHANGER				02-2	C22-45	1,000 m	10	1,00	-214		100	885	633	614	19				

Results - Pumps

Type	Symbol	St. Riser	Pipe	M	$\Delta P$	H	V	$\theta_w$	$\rho$	$\Delta P_{H_2O}$	$H_{H_2O}$	Type of agent	Con.	$\Delta P_e$
			run	kg/s	Pa	m	m <sup>3</sup> /h	°C	kg/m <sup>3</sup>	Pa	m		%	Pa
	Point of operation			1,2844	44889	4,65	4,70	57,9	984	44889	4,65	Water		

Materials - Accessories - Overview table

Type	Symbol	dn mm	Catalogue number	Symbol of the pipes	N <sub>pro</sub> pcs.	N <sub>exist</sub> pcs.	N pcs.	Price pro CU	Price exist CU	Pr
	BALL VALVE	10		EN 10220	28		28			
	BALL VALVE	15		EN 10220	72		72			
	BALL VALVE	20		EN 10220	12		12			
	AB-QM-QT	10	003Z1201	EN 10220	18		18			
	AB-QM-QT	15	003Z1202	EN 10220	10		10			
	RLV-S-S	15	003L0124	PRESTABO	147		147			
	RA-G-1-S	15	013G1675	PRESTABO	147		147			

Materials - Accessories

Accessories on pipes:		<input checked="" type="checkbox"/> EN 10220	
Symbol:	AB-QM-QT	Manufacturer	DANFOSS
Automatic balancing valve, type AB-QM, with return temperature control for single pipe systems, external thread, differential pressure $\Delta P = 16 \dots 400$ kPa, for Dn 25 .. 32 $\Delta P 20 \dots 400$ kPa, flow range $Q = 0.055 \dots 3.2$ m <sup>3</sup> /h.			
AB-QM-QT	10	003Z1201	18
AB-QM-QT	15	003Z1202	10
Total		28	28

Accessories on pipes:		<input checked="" type="checkbox"/> PRESTABO	
Symbol:	RA-G-1-S	Manufacturer	DANFOSS
High capacity straight thermostatic valve, without initial preset, type RA-G, selection range $X_p 0.5 \dots 2.0$ . For one-pipe or two-pipe			
RA-G-1-S	15	013G1675	147
Total		147	147

Accessories on pipes:		<input checked="" type="checkbox"/> EN 10220	
Symbol:	AB-QM-QT	Manufacturer	DANFOSS
Ball valve (assume only when no actual hydraulic characteristics of valve is available).			
BALL VALVE	10		28
BALL VALVE	15		72
BALL VALVE	20		12
Total		112	112

Accessories on pipes:		<input checked="" type="checkbox"/> PRESTABO	
Symbol:	RA-G-1-S	Manufacturer	DANFOSS
High capacity straight thermostatic valve, without initial preset, type RA-G, selection range $X_p 0.5 \dots 2.0$ . For one-pipe or two-pipe			
RA-G-1-S	15	013G1675	147
Total		147	147

Accessories on pipes:		<input checked="" type="checkbox"/> PRESTABO	
Symbol:	RA-G-1-S	Manufacturer	DANFOSS
Straight cut-off valve, type RLV-S, mounted on return radiator branches, enables cutting-off the radiator with remaining part of the without initial preset.			
RLV-S-S	15	003L0124	147
Total		147	147

Materials - Radiators - Overview table

Type	Symbol	Size	n <sub>el.</sub> el.	L m	dn mm	Conn.	Catalogue number	V <sub>pro</sub> l	V <sub>exist</sub> l	V l	M <sub>pro</sub> kg	M <sub>exist</sub> kg	M kg	N <sub>pro</sub> pcs.	N <sub>exist</sub> pcs.
C33-50		1,400 m	14	1,40	-2147		F0633305014010300	11		11	59		59	1	
C22-50		2,000 m	20	2,00	-2147		F0622205020010300	22		22	108		108	2	
C22-50		1,800 m	18	1,80	-2147		F0622205018010300	10		10	49		49	1	
C22-50		1,600 m	16	1,60	-2147		F0622205016010300	9		9	43		43	1	
C22-50		1,600 m	16	1,60	-2147		F0622205016010300	18		18	86		86	2	
C22-50		1,400 m	14	1,40	-2147		F0622205014010300	15		15	76		76	2	
C22-50		1,400 m	14	1,40	-2147		F0622205014010300	15		15	76		76	2	
C22-50		1,200 m	12	1,20	-2147		F0622205012010300	20		20	97		97	3	
C22-50		1,200 m	12	1,20	-2147		F0622205012010300	7		7	32		32	1	
C22-50		1,200 m	12	1,20	-2147		F0622205012010300	53		53	259		259	8	
C22-50		1,100 m	11	1,10	-2147		F0622205011010300	12		12	59		59	2	
C22-50		1,000 m	10	1,00	-2147		F0622205010010300	6		6	27		27	1	
C22-50		1,000 m	10	1,00	-2147		F0622205010010300	17		17	81		81	3	
C22-50		1,000 m	10	1,00	-2147		F0622205010010300	39		39	189		189	7	
C22-50		0,900 m	9	0,90	-2147		F0622205009010300	10		10	49		49	2	
C22-50		0,900 m	9	0,90	-2147		F0622205009010300	5		5	24		24	1	
C22-50		0,900 m	9	0,90	-2147		F0622205009010300	20		20	97		97	4	
C22-50		0,800 m	8	0,80	-2147		F0622205008010300	9		9	43		43	2	
C22-50		0,800 m	8	0,80	-2147		F0622205008010300	26		26	130		130	6	
C22-50		0,700 m	7	0,70	-2147		F0622205007010300	4		4	19		19	1	
C22-50		0,700 m	7	0,70	-2147		F0622205007010300	27		27	132		132	7	
C22-50		0,600 m	6	0,60	-2147		F0622205006010300	20		20	97		97	6	
C22-50		0,600 m	6	0,60	-2147		F0622205006010300	7		7	32		32	2	
C22-50		0,600 m	6	0,60	-2147		F0622205006010300	10		10	49		49	3	
C22-50		0,500 m	5	0,50	-2147		F0622205005010300	8		8	41		41	3	
C22-50		0,500 m	5	0,50	-2147		F0622205005010300	6		6	27		27	2	

Materials - Radiators - Overview table

Type	Symbol	Size	n <sub>el</sub> el.	L m	dn mm	Conn.	Catalogue number	V <sub>pro</sub> l	V <sub>exist</sub> l	V l	M <sub>pro</sub> kg	M <sub>exist</sub> kg	M kg	N <sub>pro</sub> pcs.	N <sub>exist</sub> pcs.
	C22-50	0,500 m	5	0,50	-2147		F062205005010300	27	27	27	135	135	135	10	
	C22-50	0,400 m	4	0,40	-2147		F062205004010300	13	13	13	65	65	65	6	
	C22-50	0,400 m	4	0,40	-2147		F062205004010300	24	24	24	119	119	119	11	
	C22-50	0,400 m	4	0,40	-2147		F062205004010300	24	24	24	119	119	119	11	
	C22-45	1,600 m	16	1,60	-2147		F062204516010300	8	8	8	43	43	43	1	
	C22-45	1,400 m	14	1,40	-2147		F062204514010300	7	7	7	38	38	38	1	
	C22-45	1,400 m	14	1,40	-2147		F062204514010300	14	14	14	76	76	76	2	
	C22-45	1,200 m	12	1,20	-2147		F062204512010300	6	6	6	32	32	32	1	
	C22-45	1,200 m	12	1,20	-2147		F062204512010300	6	6	6	32	32	32	1	
	C22-45	1,000 m	10	1,00	-2147		F062204510010300	5	5	5	27	27	27	1	
	C22-45	1,000 m	10	1,00	-2147		F062204510010300	5	5	5	27	27	27	1	
	C22-45	1,000 m	10	1,00	-2147		F062204510010300	30	30	30	162	162	162	6	
	C22-45	0,900 m	9	0,90	-2147		F062204509010300	5	5	5	24	24	24	1	
	C22-45	0,900 m	9	0,90	-2147		F062204509010300	5	5	5	24	24	24	1	
	C22-45	0,800 m	8	0,80	-2147		F062204508010300	4	4	4	22	22	22	1	
	C22-45	0,700 m	7	0,70	-2147		F062204507010300	4	4	4	19	19	19	1	
	C22-45	0,700 m	7	0,70	-2147		F062204507010300	4	4	4	19	19	19	1	
	C22-45	0,500 m	5	0,50	-2147		F062204505010300	5	5	5	27	27	27	2	
	C22-30	1,400 m	14	1,40	-2147		F062203014010300	5	5	5	23	23	23	1	
	C22-30	1,200 m	12	1,20	-2147		F062203012010300	4	4	4	20	20	20	1	
	C22-30	1,200 m	12	1,20	-2147		F062203012010300	8	8	8	39	39	39	2	
	C22-30	1,000 m	10	1,00	-2147		F062203010010300	3	3	3	16	16	16	1	
	C22-30	0,800 m	8	0,80	-2147		F062203008010300	3	3	3	13	13	13	1	
	C22-30	0,600 m	6	0,60	-2147		F062203006010300	2	2	2	10	10	10	1	
	C11-50	2,300 m	23	2,30	-2147		F061105023010300	7	7	7	37	37	37	1	
	C11-45	1,200 m	12	1,20	-2147		F061104512010300	3	3	3	18	18	18	1	

Materials - Radiators - Overview table

Type	Symbol	Size	nel el.	L m	dn mm	Conn.	Catalogue number	V <sub>pro</sub> l	V <sub>exist</sub> l	V l	M <sub>pro</sub> kg	M <sub>exist</sub> kg	M kg	N <sub>pro</sub> pcs.	N <sub>exist</sub> pcs.
	C11-45	1,000 m	10	1,00	-2147		F061104510010300	5		5	30		30	2	
	C11-45	1,000 m	10	1,00	-2147		F061104510010300	3		3	15		15	1	
	C11-45	0,700 m	7	0,70	-2147		F061104507010300	2		2	11		11	1	

Materials - Radiators

Symbol:	<input type="checkbox"/> C11-50	Manufacturer	<input checked="" type="checkbox"/> PURMO								
Steel panel radiator PURMO Compact C11 ( previously Rettig-Purmo C11), height H = 500 mm.											
	C11-50	2,300 m	23	2,30	-2147	F061105023010300	7	7	37	37	1
Total							7	7	37	37	1

Symbol:	<input type="checkbox"/> C11-45	Manufacturer	<input checked="" type="checkbox"/> PURMO									
Steel panel radiator PURMO Compact C11, ( previously Rettig-Purmo C11), height H = 450 mm.												
	C11-45	0,700 m	7	0,70	-2147	F061104507010300	2	2	11	11	1	
	C11-45	1,000 m	10	1,00	-2147	F061104510010300	3	3	15	15	1	
	C11-45	1,000 m	10	1,00	-2147	F061104510010300	5	5	30	30	2	
	C11-45	1,200 m	12	1,20	-2147	F061104512010300	3	3	18	18	1	
Total							12	12	74	74	5	

Symbol:	<input type="checkbox"/> C22-30	Manufacturer	<input checked="" type="checkbox"/> PURMO									
Steel panel radiator PURMO Compact C22, ( previously Rettig-Purmo C22), height H = 300 mm.												
	C22-30	0,600 m	6	0,60	-2147	F062203006010300	2	2	10	10	1	
	C22-30	0,800 m	8	0,80	-2147	F062203008010300	3	3	13	13	1	
	C22-30	1,000 m	10	1,00	-2147	F062203010010300	3	3	16	16	1	
	C22-30	1,200 m	12	1,20	-2147	F062203012010300	8	8	39	39	2	
	C22-30	1,200 m	12	1,20	-2147	F062203012010300	4	4	20	20	1	
	C22-30	1,400 m	14	1,40	-2147	F062203014010300	5	5	23	23	1	
Total							25	25	121	121	7	

Symbol:	<input type="checkbox"/> C22-45	Manufacturer	<input checked="" type="checkbox"/> PURMO									
Steel panel radiator PURMO Compact C22, ( previously Rettig-Purmo C22), height H = 450 mm.												
	C22-45	0,500 m	5	0,50	-2147	F062204505010300	5	5	27	27	2	
	C22-45	0,700 m	7	0,70	-2147	F062204507010300	4	4	19	19	1	
	C22-45	0,700 m	7	0,70	-2147	F062204507010300	4	4	19	19	1	

Materials - Radiators

C22-45	0,800 m	8	0,80	-2147	F062204508010300	4	4	22	22	1
C22-45	0,900 m	9	0,90	-2147	F062204509010300	5	5	24	24	1
C22-45	0,900 m	9	0,90	-2147	F062204509010300	5	5	24	24	1
C22-45	1,000 m	10	1,00	-2147	F062204510010300	30	30	162	162	6
C22-45	1,000 m	10	1,00	-2147	F062204510010300	5	5	27	27	1
C22-45	1,000 m	10	1,00	-2147	F062204510010300	5	5	27	27	1
C22-45	1,200 m	12	1,20	-2147	F062204512010300	6	6	32	32	1
C22-45	1,200 m	12	1,20	-2147	F062204512010300	6	6	32	32	1
C22-45	1,400 m	14	1,40	-2147	F062204514010300	14	14	76	76	2
C22-45	1,400 m	14	1,40	-2147	F062204514010300	7	7	38	38	1
C22-45	1,600 m	16	1,60	-2147	F062204516010300	8	8	43	43	1
Total						106	106	572	572	21

Symbol:  C22-50

Manufacturer



Steel panel radiator PURMO Compact C22, (previously Rettig-Purmo C22), height H = 500 mm.

C22-50	0,400 m	4	0,40	-2147	F062205004010300	24	24	119	119	11
C22-50	0,400 m	4	0,40	-2147	F062205004010300	24	24	119	119	11
C22-50	0,400 m	4	0,40	-2147	F062205004010300	13	13	65	65	6
C22-50	0,500 m	5	0,50	-2147	F062205005010300	27	27	135	135	10
C22-50	0,500 m	5	0,50	-2147	F062205005010300	6	6	27	27	2
C22-50	0,500 m	5	0,50	-2147	F062205005010300	8	8	41	41	3
C22-50	0,600 m	6	0,60	-2147	F062205006010300	10	10	49	49	3
C22-50	0,600 m	6	0,60	-2147	F062205006010300	7	7	32	32	2
C22-50	0,600 m	6	0,60	-2147	F062205006010300	20	20	97	97	6
C22-50	0,700 m	7	0,70	-2147	F062205007010300	27	27	132	132	7
C22-50	0,700 m	7	0,70	-2147	F062205007010300	4	4	19	19	1
C22-50	0,800 m	8	0,80	-2147	F062205008010300	26	26	130	130	6
C22-50	0,800 m	8	0,80	-2147	F062205008010300	9	9	43	43	2

Materials - Radiators

C22-50	0,900 m	9	0,90	-2147	F062205009010300	20	20	97	97	4
C22-50	0,900 m	9	0,90	-2147	F062205009010300	5	5	24	24	1
C22-50	0,900 m	9	0,90	-2147	F062205009010300	10	10	49	49	2
C22-50	1,000 m	10	1,00	-2147	F062205010010300	39	39	189	189	7
C22-50	1,000 m	10	1,00	-2147	F062205010010300	17	17	81	81	3
C22-50	1,000 m	10	1,00	-2147	F062205010010300	6	6	27	27	1
C22-50	1,100 m	11	1,10	-2147	F062205011010300	12	12	59	59	2
C22-50	1,200 m	12	1,20	-2147	F062205012010300	53	53	259	259	8
C22-50	1,200 m	12	1,20	-2147	F062205012010300	7	7	32	32	1
C22-50	1,200 m	12	1,20	-2147	F062205012010300	20	20	97	97	3
C22-50	1,400 m	14	1,40	-2147	F062205014010300	15	15	76	76	2
C22-50	1,400 m	14	1,40	-2147	F062205014010300	15	15	76	76	2
C22-50	1,600 m	16	1,60	-2147	F062205016010300	18	18	86	86	2
C22-50	1,600 m	16	1,60	-2147	F062205016010300	9	9	43	43	1
C22-50	1,800 m	18	1,80	-2147	F062205018010300	10	10	49	49	1
C22-50	2,000 m	20	2,00	-2147	F062205020010300	22	22	108	108	2
Total						481	481	2360	2360	112

Symbol:  C33-50

Manufacturer

PURMO

Steel panel radiator PURMO Compact C33, ( previously Rettig-Purmo C33), height H = 500 mm.

C33-50	1,400 m	14	1,40	-2147	F063305014010300	11	11	59	59	1
Total						11	11	59	59	1