

Testēšanas pārskats**Nr.4148/26**

Pasūtītājs:	SIA „Ūdens risinājumi”	
Pasūtītāja adrese:	Vestienas iela 2J, Rīga, LV - 1035	
Pasūtītāja sniegtā informācija:		
Parauga(-u) apraksts:	Dzeramais ūdens	
Parauga(-u) ņemšanas vieta, datums, laiks, plāns un procedūra:	Izlietnes ūdens maisītājs Kaķišos, Mežvidu ielā 19 27.04.2026., plkst. 08:05 Dzeramā ūdens hidrofors pēc attīrīšanas un dezinfekcijas Ķekavas novada Baldones pagasta Baldonē, Kaķišos, Mežvidu ielā 17	
Papildus ziņas par paraugu:	Paraugs piegādāts termosomā: Jā Paraugs piegādāts: Sterilā maisiņā Paraugu piegādāja: Pasūtītājs	
Pieņemšanas datums, laiks:	Testēšana uzsākta:	Testēšana pabeigta:
27/03/2026 10:20	27/03/2026	29/03/2026

Analīžu rezultāti

Rādītājs	Nr.	Rezultāts	Robežvērtība	Metode
E.coli		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	LVS EN ISO 9308-1+A1:2021
Koliformas		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	LVS EN ISO 9308-1+A1:2021
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)		0 KVV / 100ml	0 KVV / 100ml ⁽¹⁾	ISO 14189 : 2013
pH		7.68 17.8°C	6.5 - 9.5 ⁽¹⁾	LVS ISO 10523 : 2012

⁽¹⁾ - LR MK noteikumi Nr.547 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"Testēšanas pārskats sagatavots: 30/03/2026
Testēšanas pārskats sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.Testēšanas rezultātus pārbaudīja un apstiprināja
Mikrobiologs /Ligita Pigožne/